



Poznámka:
Potrubí vedeno v konstrukci podlah pokud není uvedeno jinak. Připojení k tělesům přímo ze stěn. Veškeré potrubí izolováno tak, aby nedošlo ke styku potrubí s omítkou a jejímu následnému trhání. V nejvyšších místech potrubí odvodušnit, v nejnižších místech umístit kohout na vypouštění.

- Legenda:**
- Přívodní/zpětné potrubí Cu – 55/45 °C OTOPNÁ TĚLESA
 - Koupelnové trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením
 - Deskové otopné těleso s integrovaným ventilem se spodním středovým připojením

Objednatel: Obec Těchonín Těchonín 80 561 66 Těchonín -	Zpracovatel: Ing. Jiří Samec Vlčkovická 57/3 500 04 Hradec Králové www.projekty-vytapeni.cz	Zpracovatel částí: Ing. Jiří Samec Vlčkovická 57/3 500 04 Hradec Králové www.projekty-vytapeni.cz	Paré:
Adresa stavby: Těchonín č.p. 177, p.č. st. 271, k.ú. Těchonín			
Název akce:		HIP:	-
Stavební úpravy bytového domu Těchonín č. p. 177		Vypracoval:	Ing. Jiří Samec
		Kontroloval:	Ing. J. Samec
Příloha: D.1.4. - Ústřední vytápění Půdorys 3.NP	Datum:	Stupeň:	Číslo přílohy:
	01.2025	DPS	
	Měřítko: 1:50	Změna: -	b.04