

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1

ZADAVATEL: Město Hrádek
Sídlem: Náměstí 8. května 270, 338 42 Hrádek
Zastupuje: Mgr. Marcela Sobotková, starostka města
IČ: 00258725

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„OBYTNÁ ZÓNA HRÁDEK - STŘED, TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA“

V Plzni dne 02.01.2025

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1

Výše uvedený zadavatel Vám na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace sděluje následující informace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na **stavební práce** zadané ve **zjednodušeném podlimitním řízení** dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „zákon“ nebo „ZZVZ“).

Dotaz č.1:

Uchazeč žádá zadavatele o vyjasnění rozporu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr SO Pozemní komunikace. Ve výkazu výměr je uvedeno odláždění propustku žulovou kostkou 8/10 (pol. č. 52 a 53), ale ve vzorovém příčném řezu je uvedena velká kostka 15/17 a ještě zpevnění žulovou dlažbou 40/25/10.

Jakým materiálem si přeje zadavatel odláždění příkopu ocenit?

Odpověď č.1:

Upraveno v soupisu prací k 02.01.2025 dle výkresové dokumentace. Soupis prací k 02.01.2025 použijte k ocenění.

Dotaz č.2:

Dle SO Pozemní komunikace položky č.18 se má sejmut 25 cm ornice, přemístit na určené pozemky a rozprostřít. Dle položky č. 37, se ale má rozprostírat tl. 40-50 cm.

Upraví zadavatel výměry v souladu obou položek?

Odpověď č.2:

Položka č. 37 znamená, dle informace v poznámce, rozprostření ornice na pozemcích meziskládky. Pozemky p.č. 1575/5 a p.č. 278/1. S vazbou na položky 22,23. Jelikož se jedná o plochy meziskládek menší výměry, než je plocha snímaná v místě stavby na pozemku p.č. 366/4, je její rozprostření ve větší tloušťce.

Dotaz č.3:

Dle SO Pozemní komunikace položky č. 33 se má nakoupit a přivést zemina (ornice) pro založení trávníku.

Přeje si zadavatel takto ocenit, přestože se na místě stavby ornice snímá?

Odpověď č.3:

Upraveno v soupisu prací k 02.01.2025. Položka vypuštěna. Soupis prací k 02.01.2025 použijte k ocenění.

Dotaz č.4:

SO Pozemní komunikace položka č. 39 a 40 má dle našeho názoru 10x vyšší výměru než dle PD.

Upraví zadavatel výměru v souladu s PD?

Odpověď č.4:

Plocha položky č. 40 odpovídá ploše založení nového trávníku pro řešenou stavbu. Položka č.39 je ve vazbě k položce č 40. Opraveno pořadí položek. Soupis prací k 02.01.2025 použijte k ocenění.

Dotaz č.5:

V Situaci komunikace je znázorněno budoucí V.O. včetně stožárů. Toto však není předmětem této veřejné zakázky.

Bude veřejné osvětlení realizováno v souběhu s touto veřejnou zakázkou?

Odpověď č.5:

VO bude souběžně provádět jiný dodavatel. Uchazeč má povinnost koordinace prací v rámci soutěžené stavby.

Zadavatel vysvětlil a změnil zadávací podmínky v souladu s ustanovením § 98 a 99 odst. 1 ZZVZ, proto v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek:

Nová lhůta pro podání nabídek je: **09.01.2025** do **09:00** hod.

.....
Ing. Michal Cvikl
za osobu pověřenou zastupováním zadavatele v řízení
MAZEPPA s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni oddíl C, vložka 23432
IČ 27187039, DIČ: CZ27187039
tel. +420 723968521

Přílohy:

opravený soupis prací k 02.01.2025 (*soubor: SOUPIS-PRACI-Hradek-TaDI-obytna-zona-k-02.01.2025.xlsx*)