

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	Přístavba MŠ Lhotky
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Velké Meziříčí
Sídlo:	Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
IČO:	002 95 671
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Objekt: Stavební úpravy stávající MŠ,

Oddíl 713: Izolace tepelné

V soupisu prací a dodávek je uvedena položka: *Izolace foukaná, minerální, volně, $\lambda_{max}=0,035$ W/mK.*

Dle kódu položky se jedná o izolaci foukanou volně, čemuž odpovídá i PD. Zároveň je ale v soupis uvedena $\lambda_{max}=0,035$ W/mK. Tu má ale izolace jen při hutnění do dutin, ne volně.

Prosíme o kontrolu a upřesnění.

ODPOVĚĎ 1

Je navržena tepelná izolace tepelné vodivosti $\lambda_{max}=0,035$ W/mK s tl. 320 mm, případně variantní řešení tepelné izolace s větší tloušťkou, ale současně musí platit max. hodnota součinitele prostupu tepla stropní konstrukce 1.NP mš je $U=0,111$ W/m²K.

DOTAZ 2

Upozorňujeme, že v Soupisu prací a dodávek v oddílu SO 01 ELEKTRO, část *Hromosvod a uzemnění a) montáže* je špatný součtový vzorec.

Chybí zde součet posledního řádku (řádky 241-250).

Může uchazeč tento vzorec opravit či bude poskytnut nový upravený soupis prací a dodávek?

ODPOVĚĎ 2

Opraveno.

DOTAZ 3

Objekt Přístavba jídelny stavební část

V soupisu prací a dodávek je položka: *Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 180 cm, celkem 4 kusy.* Odpovídá Poznámce č. 4 v PD v 1.NP, celkem 4 x železobetonový překlad.

Prosíme, ale o kontrolu pozn.5, kde je uveden další překlad, který jsme v soupisu prací a dodávek nenašli.

POZN.:5 -VYTVOŘENÍ OTVORU, SPODNÍ HRANA NADPRAŽÍ VE VÝŠCE +2,050 OD PODLAHY
-POMOCÍ 2XŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD ULOŽENY NAD SEBE, DÉLKA 1700MM

ODPOVĚĎ 3

V soupisu upraveno na 6 ks (Pozn.: 5 se nachází mezi místnostmi 1.15 a 1.16.).

DOTAZ 4

V DI č. 2 v odpovědi na dotaz č. 2 bylo sděleno

DOTAZ 2

V Objektu TZB, oddíl 734 Armatury je položka Elektroinstalace, není zde uvedena měrná jednotka. Co je prosím myšleno touto položkou?

ODPOVĚĎ 2

Jedná se o elektroinstalace k vytápění zapojení rozvodnic k rozdělovači, termoelektrických hlavic, termostátů a propojení s čerpadlem.

V novém soupisu prací a dodávek je tato položka přeškrknuta. Chápe uchazeč tedy správně, že ji cenit nemá?

ODPOVĚĎ 4

Konzultováno znovu se specialistou, původně došlo k nedorozumění. Položka zůstává, jedná se o hodinovou práci, viz soupis.

DOTAZ 5

V DI č. 2 na dotaz č. 3 bylo sděleno

DOTAZ 3

Objekt Přístavba jídelny, Oddíl 714_izolace akustické a protiotřesové, položka Mtz+dodávka akustických dílců na stěnu, střední činitel zvuk. pohltivosti povrchu min 0,9

V PD je uvedeno čalouněný, rozměr 600x600. Ale z jaké látky, jaká pastelová barva? Má se lepit, má být nosný rošt?

Prosím o bližší specifikaci.

ODPOVĚĎ 3

V návrhu je uvažován čalouněný panel čtvercového tvaru 60 x 60 (alternativně 30x30), lepený.

V místnosti 1.28 je nutné použít 25m² akustických dílců (na obvodové stěně ze zdiva) s hodnotou středního činitele zvukové pohltivosti vnitřního povrchu >0.9.

Barevnost-3 barevné odstíny viz níže (jsou možné odchylky v rámci odstínu).


RAL 6034



RAL 7047



NEBESKÁ MODŘ



Uchazeč tedy ocení ze základních bezpříplatkových barev, jelikož není znám rozsah jednotlivých RAL. A následně bude upřesněno při realizaci.

ODPOVĚĎ 5

Barevnost je určena dle RAL, pokud je problém v nebeské modři, tak naceňte RAL 6034.

DOTAZ 6

V DI č. 2 byl zveřejněn nový soupis prací a dodávek. Jeho součástí je i položka

83	762441141RU4	Montáž obložení atiky z dřevoštěpkových desek z březové fóliové překližky, 1 vrstva, přibíjením, včetně dodávky desky OSB 3 tl. 15 mm atika: 0,4*(6,44+3+15,8+6,44)	m2	12,67200 12,67200
----	--------------	---	----	----------------------

Březová překližka je ale úplně jiný materiál než OSB – tzn. obsah položky není správný. Dále tloušťka 15 mm nesouhlasí s PD, kde je uvedena březová překližka, ale tl. 21 mm.

Co je tedy správně? Co má uchazeč cenit?

ODPOVĚĎ 6

Opraveno.

DOTAZ 7

Barevnost oken

Dovolujeme si upozornit – opravdu platí barevnost oken a dveří? Tedy tři barevnosti - červenohnědá stávající, šedá, tyrkysová. Tyrkysová barva bude exteriér i interiér?

ODPOVĚĎ 7

Ano platí, červenohnědá okna jsou na stávající budově. Přístavba jídelny má navrženy okna šedé a pro sjednocení barevnosti, z uliční fronty, jsou navrženy měněná protipožární okna rovněž šedé. Barevné vchodové dveře zvýrazňují vstupní prostory. Tyrkysová ext i int.

DOTAZ 8

Prosíme o doplnění U_d (Součinitel prostupu tepla pro celé dveře) na nepožární dveře, dodatečné informace řeší pouze okna. Upozorňujeme, že u dveří není možné splnit takové parametry jako u oken. Doporučená hodnota se pohybuje na 1,2 W/m²K.

ODPOVĚĎ 8

Projektant potvrzuje tazatelem uváděnou hodnotu 1,2 W/m²K.

DOTAZ 9

Upozorňujeme na chybu v soupisu prací a dodávek, je zde uvedena špatná měrná jednotka. Patrně měl být kus.

118	767 553 D5	Dveře hliníkové D5 1100x2300 mm, osazení a dodávka dle výpisu výplní	m2	1,00000	0,00	0,00
		součinitel prostupu tepla dveří pro splnění podmínek dotačního titulu, max. U_D je 1,00 W/mK, barevnost: tyrkysová ral 6034				

ODPOVĚĎ 9

Opraveno.

DOTAZ 10

Doklad na požadavek v PD na RW (u dveří a HS portál) lze doložit pouze u skla.

Bude takto dostačující?

ODPOVĚĎ 10

Ano.

INFORMACE I

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenými odpověďmi předkládá nový, upravený a pro zpracování nabídek závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Změny jsou zvýrazněny červeným písmem.

INFORMACE II

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, jak je uvedeno níže. Zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek následovně:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **8. 1. 2026 v 10.00 hod.**

Přílohy:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_vys4