



- | | | | |
|-----|--|---------------|--|
| 2.0 | SPRO POTRUBI | ø80 | |
| 2.1 | SPRO POTRUBI | ø100 | |
| 2.2 | SPRO POTRUBI | ø150 | |
| 2.3 | SPRO POTRUBI | ø200 | |
| 2.4 | SPRO POTRUBI | ø400 | |
| 2.7 | SKA HAJICE PRO ODVOD VYFUKOVÝCH PLÍN Z VYFUKU AUTOMOBILŮ | ø75/89mm | |
| 3.1 | SKA HAJICE PRO ODVOD VYFUKOVÝCH PLÍN Z VYFUKU AUTOMOBILŮ | ø200/214mm | |
| 3.2 | PLASTOVÁ KRÍŽKA ø100 se sítkou proti hmyzu | | |
| 3.3 | PLASTOVÁ KRÍŽKA ø150 se sítkou proti hmyzu | | |
| 3.4 | PLASTOVÁ SAMOTIŽNÁ ZALUŽE | ø400 | |
| 5.1 | TALÍROVÝ ODVODNÍ VENTIL | ø100 – kovový | |
| 5.1 | ČIDLO VLHKOSTI | | |

↑ DVEŘE DO VĚTRANÝCH MÍSTNOSTÍ BUDOU OPATŘENY MŘÍŽKOU 400/100 PRO PŘÍVOD VZDUCHU

VZDUCHOTECHNICKÉ POTŘEBY JE OCELOVÉ SPRO
SOUČÁSTI VENTILÁTORŮ JSOU ZFĚTNÉ KLAPKY.
INSTALOVANÉ VENTILÁTORŮ JSOU S DOBĚHEM 2-20min
REKUPČE OTÁČEK VENTILÁTORŮ A SPOUŠTĚNÍ VENTILÁTORŮ BUDOU UMÍSTĚN DLE VÝKRESU ELEKTRO

Zodpovedný projektant :		Projektant :	
Ing. Roman PECIN		Ing. Roman PECIN	
Dizajnér :	Zirnovice	Mesto :	Zirnovice
Investor :	Mesto Zirnovice, Chotunská 665, 394 68 Zirnovice		
Akce :	ZYVĚŠENÍ ODOLOVSTÍ HASIČSKÉ ZBRANICE		
	poruč. st. 1099/1	kdt. Zirnovice	
D 1.4			
TECHNICKÁ PŘÍLOHA			
VZDUCHOTECHNIKA – ODVĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ			
Dlešná :	Výsňák :		7