



Sektorová veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná v souladu s ustanovením § 158 odst. 1

zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) pod názvem:

„Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast ul. Úvoz“

postupem mimo režim zákona za dodržení § 6 zákona

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je kromě zveřejnění na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem, zasíláno též e-mailem tomu dodavateli, který o vysvětlení zadávací dokumentace požádal.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 406/17/K

V Brně, dne 19.12.2017

Věc: Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast ul. Úvoz“

Vysvětlení zadávací dokumentace (2)

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2: Součástí KD, konkrétně čl. 5 - kritéria technické kvalifikace podle §79 zákona, bod 5.4 má být součástí nabídky dodavatele předložení vzorku tj. spoje předizolovaného potrubí DN 100 v délce 150cm vč. provedené elektro svařitelné spojky.

Dotaz:

Je možné, aby předložený vzorek spoje předizolovaného potrubí byl o vyšší dimenzi než DN 100 (např. DN200 nebo DN 250) v délce 150cm vč. provedené elektro svařitelné spojky?

Odpověď č. 2: Ano.

Odpovědí č. 2 došlo k doplnění / změně zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 1.

Dotaz č. 3: Zadavatel požaduje, aby všechny reference související s pokládkou a montáží potrubí byly realizovány vlastní kapacitou dodavatele. Lze obecně říci, že běžný dodavatel provádí pokládku a montáž z 90% vlastními kapacitami, některé speciální práce jsou však obvykle řešeny subdodavatelsky. Z tohoto důvodu považujeme nastavení kvalifikace za příliš přísné, neodpovídající skutečnosti při realizaci tohoto druhu prací.

Dotaz:



Je možné připustit, aby reference požadované v tabulce č. 1 (Přehled realizovaných zakázek) - byly realizovány vlastní kapacitou, a u ostatních referencí - (tabulky 2+3), obsahující elektrosvařitelné spojky a difuzní bariéru bylo možné využít subdodavatele?

Odpověď č. 3: Zadavatel trvá na tom, aby významnou část pokládky potrubí a jeho montáže prováděl účastník zadávacího řízení vlastní kapacitou. Tzn. pro účely nabídky budou referenční zakázky zapisované do tabulky 1) Přehled realizovaných zakázek prokázány účastníkem zadávacího řízení, který podává nabídku, tzn. vlastními kapacitami.
V případě prokázání realizace elektrosvařitelných spojek a potrubí s difuzní bariérou, připouští zadavatele prokázání této části poddodavatelsky.

V souvislosti s odpovědí č. 3 se mění související ustanovení posledního odstavce článku 5.1.3. Kvalifikační dokumentace takto:

V případě, že dodavatel jednou referencí splňuje podmínky staveb zapisovaných do tabulky „1) Přehled realizovaných zakázek“ nebo „2) Přehled realizovaných zakázek“ nebo „3) Přehled realizovaných zakázek“, může tuto referenci použít k prokázání dvou případně tří podmínek, celkový počet referenčních staveb však musí být v počtu alespoň 3.

a ustanovení čl. 12.7.3. Zadávacích podmínek takto:

12.7.3. *Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby zadavatelem dále určené významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem (bez poddodavatelů):*

• ~~— pokládka potrubí a jeho montáž~~

- *prostřednictvím poddodavatele není dodavatel oprávněn plnit funkci člena realizačního týmu na pozici stavbyvedoucí, a to minimálně v rozsahu činností stanovených zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)*

Účastník zadávacího řízení předloží v nabídce k zakazu poddodávek čestné prohlášení, které bude podepsáno oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku.

Odpovědí č. 3 došlo k doplnění / změně zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 1.

Informace č. 1: V souvislosti s dotazem č. 2 a 3 zadavatel mění s tím související ustanovení Oznámení o zahájení výběrového řízení / Zadávacích podmínek takto (*uveden nový text*):

4.4.2. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na žádost dodavatele

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena v souladu s Pravidly nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. nejpozději do 17.1.2018, 23,59 hod.

4.1. / 7.2. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 56 odst. 1



zákona a je stanovena na **43** kalendářních dnů. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny do **23.1.2018 do 12,00 hod.**, a to na adresu zastupujícího zadavatele.

4.2. / 8.1. Datum a místo pro otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami bude provedeno dne **23.1.2018 ve 12,00 hod.** na adrese zastupujícího zadavatele, Kaštanová 123a, Brno.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele