



ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD V PRAZE

KOZÍ 4, P.O. BOX 140, 110 01 PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO

Vážený pan
Petr Pánek

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
435 21 Obrnice 10

Váš dopis značky/ze dne

14. 8. 2015

Naše značka

SBS 25319/2015

Vyřizuje/linka

Mgr. Moravcová/390

V Praze

19. 8. 2015

Věc: Odpověď na dotaz

K Vašemu dotazu ze dne 14. 8. 2015 sdělujeme následující:

Dotaz č. 1

Položka č. 664 je vykazována v metrech běžných a položka č. 666 je vykazována v metrech čtverečních.

Dotaz č. 2

Povrch dveří je navržen z laminátové folie CPL.

Dotaz č. 3

Aktualizovaný výkaz výměr je přílohou této odpovědi

Dotaz č. 4

Požadovaný součinitel prostupu tepla oken je $\leq 0,79$ W/m²K

Dotaz č. 5

Uvedeným textem se rozumí, že uchazeč musí zpracovat svoji cenovou nabídku v souladu se zveřejněným výkazem výměr, ale rovněž se musí seznámit s projektovou dokumentací. Jestliže se uchazeč domnívá, že výkaz výměr v některých bodech není zcela v souladu s projektovou dokumentací, může tuto skutečnost uvést v samostatné příloze.

Nabídková cena zpracovaná dle zveřejněného výkazu výměr musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na realizaci této zakázky, tj. i ty náklady, které nejsou stavebními pracemi a dodávkami a které zhotovitel projektové dokumentace nemůže předpokládat, jako např. spotřebu energií, vody, apod.

Dotaz č. 6

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek a o změně termínu otevírání obálek bylo zveřejněno v subsystému ISVZ (opravný formulář Oznámení o zakázce), rovněž tak na profilu zadavatele a odesláno na Vaši emailovou adresu 18. 8. 2015

S pozdravem

Ing. Miluše Hůlová
ředitelka správy úhrad a ekonomie

SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY OBÚ, U Města Chersonu 1429, Most
OBJEKT: SO 01

část	cena bez DPH			DPH (21%)	cena vč. DPH	
D.1.1	Arch. stavební část + statika		0 Kč		0 Kč	0 Kč
D.1.4a	Zdravotní technika		0 Kč		0 Kč	0 Kč
D.1.4b	Plynová odběrná zařízení		0 Kč		0 Kč	0 Kč
D.1.4e	Ústřední vytápění		0 Kč		0 Kč	0 Kč
D.1.4c	VZT + chlazení		0 Kč		0 Kč	0 Kč
D.1.4f	El. Silnoproud + hromosvod		0 Kč		0 Kč	0 Kč
D.1.4g	El. slaboproud		0 Kč		0 Kč	0 Kč
D.1.4h	MaR		0 Kč		0 Kč	0 Kč
D.1.4i	Ozvučení		0 Kč		0 Kč	0 Kč
	CELKEM		0 Kč		0 Kč	0 Kč