



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Komplexní energetické úspory ZŠ Šitbořice
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/8999a2c7-e19a-4cf3-9835-e6b94a6b7c0e
Identifikace projektu:	„Komplexní energetické úspory ZŠ Šitbořice“, reg. číslo žádosti <i>nebylo dosud přiděleno</i>

Název zadavatele:	Obec Šitbořice
Sídlo zadavatele:	Osvobození 92, 691 76 Šitbořice
Zastoupen:	Mgr. Lukáš Franěk, starosta
IČO:	00283622
DIČ:	CZ00283622

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 ZZVZ vydává následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel se rozhodl pro zmírnění požadavku na zvukovou izolaci oken a nově požaduje hodnotu útlumu min. Rw 33 dB. Důvodem je úspora nákladů za zasklení oken a rozšíření potenciálního okruhu

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

dodavatelů. Změny jsou zohledněny v PD v Souhrnné technické zprávě část B, Technické zprávě, část D 1. 1. – 1 a ve Výpisu plastových výrobků D 1. 1. – 26-1.

Zadavatel zjistil nesoulad mezi údaji uvedenými v Souhrnné technické zprávě část B a Technické zprávě část D 1. 1. kde je chybně uveden požadavek na bezprahové provedení PVC i AL dveří – správný požadavek na snížený práh – bezbariérový přístup je uvedený ve výpisu plastových výrobků a zámečnických výrobků. Sjednoceno a změny jsou zohledněny v PD v Souhrnné technické zprávě část B, Technické zprávě, část D 1. 1.

Zadavatel zjistil nesoulad mezi údaji uvedenými v Souhrnné technické zprávě část B a Technické zprávě, část D 1. 1., kde je chybně uveden požadavek na prosklení trojsklem z 2/3 u PVC i AL dveří – správný požadavek celoprosklené dveře je uvedený ve výpisu plastových výrobků a zámečnických výrobků. Sjednoceno a změny jsou zohledněny v PD v Souhrnné technické zprávě část B, Technické zprávě, část D 1. 1.

II.

Dne 17. 12. 2024 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 8:

Dobrý den.

Máme dotaz k dodávce žaluzií.

Prosíme o uvedení počtu kusů a typu dálkového ovladače.

Má být samostatný pro každou žaluzii nebo stačí jeden na každou místnost? Dále prosíme o upřesnění počtu povětrnostních čidel na vítr. Děkujeme za informaci.

K dotazu č. 8 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel požaduje 1 ks větrného čidla, tak jak je specifikováno ve výkazu výměr (pol. 786630-03). Co se týče dálkových ovladačů je požadováno celkem 14 ks ovladačů, 1 ks pětikanálového přenosného dálkového ovladače pro každou místnost, s možností nezávislého ovládání jednotlivých žaluzií v místnosti i všech žaluzií v místnosti zároveň.

III.

Dne 18. 12. 2024 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 9:

Vážení,

požadavek na osvědčení odborné osoby dodavatele v pozici elektromontéra je stanoven neurčitě – jakými konkrétně vyššími osvědčeními či doklady lze příslušné osvědčení (které není zcela standardní a lze rovněž pochybovat o jeho přiměřenosti vůči předmětu zakázky) nahradit? Je osvědčení pro Montéra FVE (26-014-H) dostačující i pro splnění podmínek pro elektromontéra? Nebo např. autorizace ve stupni

inženýr v oboru Technika prostředí staveb - elektrotechnická zařízení je dostačující či nadřazené požadovanému? Žádáme o upřesnění předmětného požadavku.

K dotazu č. 9 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel považuje požadavek uvedený v čl. 5 písm. D bod 2 Krycího listu nabídky jako zcela jasný a srozumitelný. Navíc jde o zcela základní požadavek, který se nevymyká standardním zvyklostem.

Odkaz na § 6 (elektrotechnik) nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice (dále jako „**nařízení vlády**“) zcela jasně vymezuje rámec požadované kvalifikace v elektrotechnice, včetně postupu, kdo dané osvědčení vydává a jak. Vyšší osvědčení je dáno § 7 nařízení vlády – vedoucí elektrotechnik.

Zadavatel nepovažuje za dostačující ani jeden z tazatelem uvedených příkladů.

IV.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení doplňuje následující dokumenty, které jsou součástí zadávacích podmínek v nové podobě – účastníci jsou povinni použít a vycházet z těchto dokumentů:

- Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace, pouze dokumenty „B_Souhrnná technická zpráva“, „Technická zpráva D 1.1.-1“ a „Výpis plastových výrobků – UV 11/1 (D 1. 1.-26 - 1)“.

V.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději **do 22. 1. 2025, 10:00 hodin.**

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 VZD č. 3 – Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace, pouze dokumenty Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace, dokumenty „B_Souhrnná technická zpráva“, „Technická zpráva D 1.1.-1“ a „Výpis plastových výrobků – UV 11/1 (D 1. 1.-26 - 1)“.

V Brně dne 20. 12. 2024

Za zadavatele – Obec Šitbořice:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci