

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název veřejné zakázky: UMĚLÁ LEDOVÁ PLOCHA VE ZNOJMĚ
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Režim: Podlimitní
Předmět veřejné zakázky: Dodávky
Zadavatel: Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

1.	Identifikační údaje zadavatele
2.	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

	Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:	Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele:	Pontassievská 317/14
Statutární zástupce:	Ing. Tomáš Šturala, ředitel organizace
IČ zadavatele:	00839060
Adresa profilu zadavatele:	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/6e6af59a-f822-4cb5-9989-82d5bbc3a39f

	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Na základě žádosti uchazeče nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.	
<u>Na základě tohoto vysvětlení nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek</u>	
Dotaz č. 1 Při kompletaci nabídky jsem zjistil, že v zadání je patrně prohozeno, jak požadavky doložit. (Pero/Drážka by mělo být vzorkem a autolubrikace prohlášením), obráceně to nedává smysl, ze vzorku nikdo autolubrikaci ve hmotě nepozná. Je třeba se tím zabývat? Odpověď č. 1 Zadavatel mění v zadávací dokumentaci v oddílu Technické požadavky na plochu kluziště následující: Všude mění slovo svítidla za plochu kluziště V prokázání technických požadavků na plochu kluziště mění následující V bodě C mění z Prokázání technických vzorků na plochu kluziště v bodě c) prokazuje uchazeč pomocí prohlášení od výrobce, certifikátem mění na Prokázání technických vzorků na plochu kluziště v bodě c) prokazuje uchazeč pomocí dodaného vzorku V bodě D se mění z Prokázání technických vzorků na plochu kluziště v bodě d) prokazuje uchazeč pomocí dodaného vzorku mění na Prokázání technických vzorků na plochu kluziště v bodě d) prokazuje uchazeč pomocí prohlášení od výrobce nebo certifikátem.	
<u>Ve Znojmě , dne 12. 9. 2017</u> Ing. Tomáš Šturala Ředitel organizace	

