



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen zákon)

DOTAZ A ODPOVĚĎ NA DOTAZ

v rámci veřejné zakázky VZ2018023
vypsané formou zjednodušeného podlimitního řízení

„Stavební úpravy budov na MŠ pro KNL, a.s.“

Vážení,

dne 15. 8. 2018 obdržel zadavatel od jednoho z možných dodavatelů dotaz ke shora uvedené veřejné zakázce. V souladu s § 98 zákona níže uvádím přesné znění dotazu dodavatele (v textu psáno kurzívou) a odpověď zadavatele.

Dotaz:

Přeposílám stanovisko dodavatele VZT ohledně řídicích jednotek pol.č. 62 výkazu výměr VZT:

Dobrý den, prostudoval jsem podrobně projektovou dokumentaci VZT a navazující popisy v technické zprávě. Rozumím provedení samotné vzduchotechniky a stejně tak chápu jakým způsobem bude pomoci prvků MaR (čidla CO2 a tlačítko osvětlení a sepnutí ventilátoru odsávání, otevírání automatických klapek umístěných nad okny). Musím však konstatovat, že jsem nenašel jakýkoli výpis el.materiálu (řídicí jednotka, kabely, čidla, schémata), který řeší propojení automatického ovládání VZT. Myslím, že projektant automatické ovládání popsal podrobně v technické zprávě, ale pro nacenění potřebuje profese elektro výpis materiálu. Tuto chybějící část musí někdo vytvořit a ocenit.

Odpověď:

Podrobnější specifikace by zužovala možný výběr systému (přitom se předpokládá přednostně dodávka uceleného systémového řešení, kde jsou dílčí komponenty a jejich komunikace předem vyladěny jako celek).

V rámci systému budou v každém ze čtyř oddělení osazena 3 NDIR čidla CO2 s výstupem do řídicí jednotky, relé pro spuštění ventilátorů a otevření/zavření okenních větracích prvků spínané z řídicí jednotky na základě sběru dat měření nebo časového plánu + spouštěcí relé instalované k tlačítku osvětlení v centrálním WC dětí. Další prvky už závisí na dodavateli - je přípustné použít jak např. kabelové řešení s LAN sítí, tak Wifi komunikaci, řídicí jednotka může funkčně řešena jako nástěnná s dotykovým displejem, tablet se specializovaným softwarem apod.

Rozhodující je požadovaná funkčnost a ovladatelnost systému s dodávkou de facto "na klíč".

Tyto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 zadavatel v souladu s § 98 uveřejňuje na svém profilu zadavatele <http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-zadavatele/8c873c0f-2d3a-488d-8d74-15a411f9b78c>.

V Liberci dne

16-08-2018

MUDr. Richard Lukáš, PhD.
předseda představenstva

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Husova 357/10, Liberec I - Staré město
460 01 Liberec

IČ: 27283933

3

Vypracovala: Ing. Radoušová, Oddělení veřejných zakázek a dotací