



Spis.značka

S-META 57008/2012 OI/Su 25

Číslo jednací

METAB 19305/2013/OI/Su

Vyřizuje

Suchánková Dáša Ing., tel. 381486326

Tábor

17.4.2013

Veřejná zakázka s názvem „**Protipovodňová opatření a revitalizace nábrežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře**“

Evidenční číslo VZ: 239988

- dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5

1) Zadavatel na základě níže uvedených dalších dotazů tímto v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 12

„V objektu SO 05 - Rekreační zázemí je tato položka:

18	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva betonu C 12/15 tl. do 100 mm	m2	1,560
----	---	-----------	---	----	-------

Dle našich propočtů má být MJ m3 místo m2.
Chtěli bychom požádat o Vaše vyjádření k této položce.“

Odpověď:

V dotazované položce je uvedena chybná hodnota výměry (množství). **V položce č. 18 u SO 05 – Rekreační zázemí má být správně hodnota výměry 15,6 m2.** V souvislosti s tím opravujeme hodnotu výměry této položky v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který v platné a aktuální podobě tvoří přílohu těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 5.

Dotaz č. 13

„V objektu SO 02 - Protipovodňová zeď jsou tyto položky:

46	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné – zřízení (základ+zeď)	m2	2999,792
----	---	-----------	--	----	----------

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

"délky úseků s trámem nebo deskou *výška + čela"

(787,6+183,4)*0,6+24,9*0,77+24,0*0,4

611,373

934,5*0,4

373,800

0,88*0,6*101+0,75*0,6*26*0,75*0,77*4+2*4*5+0,3*0,3*7+0,13*0,6*3+0,3*0,4*112

134,659

Mezisoučet "základ"	1 119,832
1624+132+17,2+10,8+12	1 796,000
45+0,4	45,400
Mezisoučet "zed"	1 841,400
(2,55+1,78+4+3,6+1,35+6)*2 "prostupy D.II.1.4"	38,560
Součet	2 999,792

47	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné – odstranění (základ+zed)	m2	2999,792
----	---	-----------	---	----	----------

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

"délky úseků s trámem nebo deskou *výška + čela"

(787,6+183,4)*0,6+24,9*0,77+24,0*0,4 611,373

934,5*0,4 373,800

0,88*0,6*101+0,75*0,6*26*0,75*0,77*4+2*4*5+0,3*0,3*7+0,13*0,6*3+0,3*0,4*112 134,659

Mezisoučet "základ" 1 119,832

1624+132+17,2+10,8+12 1 796,000

45+0,4 45,400

Mezisoučet "zed" 1 841,400

(2,55+1,78+4+3,6+1,35+6)*2 "prostupy D.II.1.4" 38,560

Součet **2 999,792**

Po přepočtení ploch bednění nám vychází žlutě podbarvený řádek 2x větší. Z důvodu bednění z obou stran základu. Takže by tam místo 611,373 m2 mělo být 1222,746 m2. Chtěli bychom požádat o Vaše vyjádření k těmto položkám."

Odpověď:

Množství bednění, tj. plocha bednění, základového trámce je po provedení kontrolních výpočtů projektantem o 611 m2 větší než je uvedeno v projektové dokumentaci (též „PD“) a celkem tedy hodnota výměry ve žlutě podbarveném řádku činí správně 1222,746 m2 bednění. **Celková hodnota výměry u zřízení a odstranění bednění činí správně 3611,165 m2.** V souvislosti s tím opravujeme hodnoty výměr položek č. 46 a č. 47 u SO 02 – Protipovodňová zeď v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který v platné a aktuální podobě tvoří přílohu těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 5.

Dotaz č. 14

„V objektu SO 02 - Protipovodňová zeď jsou tyto položky:

27	K	268111111	Vodící zídky výšky do 1,5 m ze ŽB tř. C 12/15 pro zřízení podzemních stěn – II.D.1.5	m	1049,000
----	---	-----------	--	---	----------

Vodící zídky pro zřízení podzemních stěn ze železového betonu tř. C 12/15 jakéhokoliv tvaru a jakékoliv tloušťky, při výšce zídek přes 1 do 1,5 m

1074,2-8,4-15,6-1,2 "odpočet v místě TI" 1 049,000

28	K	268119111	Bourání vodících zídek ze ŽB v do 1,5 m	m	524,500
----	---	-----------	---	---	---------

Bourání vodících zídek ze železového betonu při výšce zídek přes 1 do 1,5 m

1049/2 524,500

Výměra u těchto položek je délka samotné protipovodňové stěny. Žádáme o uvedení skutečné výměry vodících zídek a přidat položku na bednění těchto vodících zídek. Jelikož dvě vodící zídky jsou na 1m stěny. Chtěli bychom požádat o Vaše vyjádření k těmto položkám."

Odpověď:

Vodící zídky jsou v PD uvažovány po obou stranách v celkové délce 1049 m. V soupisu prací jsou brány na běžný metr pilotové stěny a počítají se obě zídky na metr konstrukce stěny. Položka č. 27 je tedy se správnou hodnotou výměry 1049 m. V této položce je zahrnuto zřízení vodících zídek na obou stranách, a to včetně bednění, betonu a případné armatury dle zvyklostí dodavatele stavby.

PD dále uvažuje **s odstraněním vodící zídky pouze na návodní straně konstrukce.** Položka č. 28 je tedy se správnou hodnotou výměry 524,50 m.

V souvislosti s tímto vysvětlením projektanta zadavatel konstatuje, že **se nemění hodnoty výměr položek č. 27 a č. 28 u SO 02 – Protipovodňová zeď** v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dotaz č. 15

„Nemáte k dispozici PD pro zpracování PS 01 mobilní čerpací stanice? Nebo ji máme navrhnout?“

Odpověď:

Specifikace mobilní čerpací stanice je uvedena ve zprávě „I.D.1.1. Dokumentace SO-01, SO-03, SO-04, SO-05, SO-06, SO-07 Technická zpráva“, jenž je součástí přílohy č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele (viz soubor s názvem ZD Příloha č. 1 Projektová dokumentace I.D. - 2.zip), a to **na stranách 19 a 20 v části 1.9. PS-01 Mobilní čerpací stanice. Konkrétní dodavatel mobilní čerpací stanice a s tím spojený její návrh bude součástí nabídky uchazečů.**

Dotaz č. 16

„SO 04 Vegetační doprovod - Ve výkazu výměr a PD jsme našli rozpor ve velikostech pořizovaných stromů. Technická zpráva uvádí obvod kmene 12-14 cm (to je ale 3-4metrový strom), ve výkazu je však požadavek na velikost 120-140cm. Může zadavatel vysvětlit, jaký skutečný kmen pořizovaných sazenic se má v rozpočtu skutečně ocenit?“

Odpověď:

Pro výsadbu jsou uvažovány **sazenice s obvodem kmene 12 – 14 cm** (měřeno ve výšce 1 m nad zemí) a tyto **požadujeme ocenit.**

2) Zadavatel tímto v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění, pozdějších předpisů, poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme na chybu v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uveřejněném na profilu zadavatele dne 12. 4. 2013 jako příloha dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 4. Opět se zde vyskytla chybná hodnota výměry položky č. 47 (Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění (základ+zeď)) u SO 02 – Protipovodňová zeď, tj. 299,792 m² místo správné hodnoty výměry 2 999,792 m², která byla uvedena jako platná pro ocenění již v dodatečných informacích k zadávacím podmínkám č. 1.

Pro úplnost současně uvádíme, že v těchto dodatečných informacích k zadávacím podmínkám č. 5 se hodnota výměry položky č. 47 a související položky č. 46 u SO 02 opravuje na 3611,165 m² (viz výše odpověď na dotaz č. 13).


Platný a aktuální soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přílohou těchto dodatečných informací.

3) Zadavatel na základě ustanovení § 40 odst. 3 zákona a s ohledem na povahu provedených úprav zadávacích podmínek přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. 15. zadávací dokumentace takto:

15. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek

- 1) **Lhůta pro podání nabídek** končí dne **10. 5. 2013 ve 13:00** hodin. Nabídky lze zaslat **poštou na adresu** Město Tábor, odbor investic a strukturálních fondů, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor nebo na této adrese **předat osobně na podatelnu** MěÚ Tábor, Žižkovo nám. čp. 2 v Táboře.
- 2) **Podání nabídky** se řídí ustanovením § 69 zákona. Nabídka v listinné podobě musí být podána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 nebo 7 zákona.
- 3) **Otevírání obálek** bude v souladu s § 71 odst. 4 zákona zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne **10. 5. 2013 od 13:00 hodin** v zasedací místnosti odboru investic a strukturálních fondů č. 50, Žižkovo náměstí čp. 11, 2. patro, budova Městského úřadu v Táboře. Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.




Ing. Karel Hotový
vedoucí odboru investic
a strukturálních fondů

Příloha:

- kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s opravenými hodnotami výměr položek č. 46 a č. 47 u SO 02 – Protipovodňová zeď a položky č. 18 u SO 05 – Rekreační zázemí, ve formátu EXCEL