




*)
ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZÁSYP VHDNÝM ZÁSYP. MATERIÁLEM
HUTNĚNÝM PO VRSTVÁCH 150 mm
NEZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZÁSYP VHODNOU ZEMNOU
HUTNĚNOU PO VRSTVÁCH 150 mm

**)
HUTNĚNÝ PÍSEK
VELIKOST ZRN 0-22, ZHUTNĚNO NA 95% PS PO VRSTVÁCH 150mm

POZN.:

PŘESNÝ TYP ULOŽENÍ ZPŮSOB HUTNĚNÍ BUDE UPŘESNĚN PODLE KONKRÉTNÍCH GEOLOGICKÝCH POMĚRŮ A VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY.
ŠÍŘKA VÝKOPU BUDE UPRAVENA PODLE HLoubKY VÝKOPU A POUŽITÉ KONKRÉTNÍ STAVEBNÍ TECHNIKY.

Zodpovědný projektant	Navrhl	Kreslil	Kontroloval	HLAVNÍ PROJEKTANT	
Ing. Vladimír Lorenz	Ing. Vladimír Lorenz	Ing. Vladimír Lorenz	Ing. Vladimír Lorenz	Ing. Vladimír Lorenz Projektová a inženýrská činnost	
Investor: OÚ Syrovice, Syrovice 298, 664 67 Syrovice, IČ: 00282634					
Kraj: Jihomoravský		Obec: Syrovice		Nezvalova 401/6, 638 00 Brno Tel: 602 551 473 E-mail: vlad.lore@seznam.cz	
Název stavby: DĚTSKÁ SKUPINA Syrovice				Formát : 4 xA4	
				Datum : 04/2024	
				Stupeň : společné	
				Č. zakázky : 02_24	
				00_20_04_24	
Název výkresu: Typové uložení - voda				Měřítko :	Č. výkresu :
				1 : 50	2.01