

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi-bp.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Zdeněk Vladyka s.r.o.

Na Honech I

760 05 Zlín

Vaše žádost ze dne, značka:
03.12.2021

Naše značka:
100210057

Vyřizuje:
Ing. Karel Sobol

dne:
16.12.2021

Věc: Chodník při ul. K Lužím a Hraběšická, Vikýřovice

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společná povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Vikýřovice
Stavebník: Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
Projektant: Zdeněk Vladyka s.r.o., Na Honech I 5540, 760 05 Zlín
Č. zakázky: ZV 03-2020
Datum: 03/2020

Předmětem předložené dokumentace je nový chodník pro pěší vč. sjezdů k soukromým nemovitostem, autobusový záliv a opěrnou stěnu ve Vikýřovicích na ulici K Lužím a Hraběšická. Součástí dokumentace je i nový přechod pro chodce, nová dešťová kanalizace a veřejné osvětlení. Nový chodník pro pěší je navržen v šířkách – 1,65 m, 1,80 m a 2,0 m. Bude proveden z betonové dlažby tl. 60 mm (200/100/60mm) šedé barvy v příčném sklonu 2%. Podílný sklon nepřekročí 8,33 %. V místech sjezdů je zachován průchozí profil v šířce 950 mm. Chodník je doplněn hmatovým značením pro nevidomé vč. lemování rovinnou dlažbou.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z. 1. z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

S pozdravem


NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
Ing. Karel Sobol, odborný konzultant
Adr. střediska: Malinovského náměstí 624/3, 60200 Brno
736 509 701, karel.sobol@gmail.com