

Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: k.ú. Šumperk - parc. č. – 2131/2; k.ú. Vikýřovice - parc. č – 479, 482/1, 483/9, 483/6, 482/2, 480, 771/1, 425/3, 425/7, 425/2, parc. č. 104, 141, 145/1, 2793, 2844/2, 2864, 2910/4, 2913, 2914, 2915

Stavebník: Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

Projektant: Zdeněk Vladyka s.r.o., Na Honech I, 55 40, 760 05 Zlín

Č. zakázky: není uvedeno Datum: 03 / 2020

Předmětem předložené dokumentace je nový chodník pro pěší vč. sjezdů k soukromým nemovitostem, autobusový záliv a opěrnou stěnu ve Vikýřovicích na ulici K Lužím a Hraběšická. Dále se jedná i nový přechod pro chodce, nová dešťová kanalizace a veřejné osvětlení.

K předložené dokumentaci máme jen následující upozornění:

Musí být dodržen vizuální kontrast sloupů veřejného nasvětlení přechodu, případného svislého dopravního značení pokud budou umístěny v šířce chodníku. Kontrast se řeší ve výši 1400 – 1600 od krytu chodníku a to pruhem šířky min. 5 cm.

Závěr: Předložená dokumentace je v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010). Realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

V Olomouci 17. 1. 2021

TyfloCentrum
OL MOUC
Poskytovatel sociálních služeb
pro osoby se zdravotním znevýhodněním
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc
IČ: 25862294
Bc. Zuzana Znojilová
TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.