



## **DOTACE – REALIZACE PROJEKTU – VÝBĚROVÁ a ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ**

Zpracování dotačních projektů na klíč včetně úplné administrace

*Od záměru realizace až po ukončení doby udržitelnosti projektu Váš projektový manažer*

**Ing. Marie HARANTOVÁ Europrojekty IČ 672 41 271, Palackého 1838, 431 11 Jirkov**

[www.europrojekty.cz](http://www.europrojekty.cz) +420 607 949 872 [Marie.Harantova@europrojekty.cz](mailto:Marie.Harantova@europrojekty.cz)

<b>Zadavatel:</b>	<b>Obec Polepy</b>
<b>IČ:</b>	002 64 202
<b>Adresa zadavatele:</b>	Obec Polepy, č. p. 112, 411 47 Polepy
<b>Zástupce:</b>	<b>Zbyněk Hodys, starosta obce</b>
<b>Evidenční číslo VZ:</b>	017-2025
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Veřejná zakázka malého rozsahu (ZMR) na stavební práce
<b>Druh řízení:</b>	<b>Výběrové řízení mimo režim zákona</b> o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen zákon) provedené v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen Metodika MMR).

### **3. Dodatečná informace**

dne **14. 11. 2025 v 8:30** obdržel zadavatel 1. dotaz týkající se nesouladů mezi technickou zprávou, výkazem výměr a projektovou dokumentací. Dotaz byl postoupen zpracovateli projektové dokumentace, Bc. Jakubu Pilnému, s příslibem dodání dodatečného vysvětlení a opraveného výkazu výměr nejpozději do 24. 11. 2025.

Navzdory urgencím však zadavatel dosud neobdržel žádné stanovisko ani aktualizované podklady.

Dne **25. 11. 2025 ve 12:49** zadavatel obdržel další dotaz, jehož obsah je následující:

*„Může zadavatel vysvětlit rozpor mezi zněním technické zprávy a výkazu výměr?  
Technická zpráva na straně 3/4 uvádí pro obrusnou vrstvu požadavek na použití směsi ACO 11+ 50/70, což je v rozporu s položkou 33 výkazu výměr:  
577134141 – Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm.“*

Dne **26. 11. 2025** zadavatel obdržel od projektanta Bc. **Jakuba Pilného (NE2D Projekt s.r.o.)** opravený výkaz výměr / slepý položkový rozpočet, který odpovídá výše uvedeným technickým dotazům. Opravy se týkají zejména:

1. sjednocení skladby obrusné vrstvy
2. doplnění prvků liniového odvodnění a oprav počtů
3. doplnění položky napojení kanalizačního potrubí
4. úpravy množství dle situace stavby

Aktualizovaná verze výkazu výměr je zveřejněna na profilu zadavatele jako **Příloha této dodatečné informace a nahrazuje předchozí verzi.**



## **DOTACE – REALIZACE PROJEKTU – VÝBĚROVÁ a ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ**

Zpracování dotačních projektů na klíč včetně úplné administrace

*Od záměru realizace až po ukončení doby udržitelnosti projektu Váš projektový manažer*

**Ing. Marie HARANTOVÁ Europrojekty IČ 672 41 271, Palackého 1838, 431 11 Jirkov**

[www.europrojekty.cz](http://www.europrojekty.cz) +420 607 949 872 [Marie.Harantova@europrojekty.cz](mailto:Marie.Harantova@europrojekty.cz)

### Aktualizace předpokládané hodnoty VZ

Na základě opraveného výkazu výměr byla **předpokládaná hodnota veřejné zakázky aktualizována** a nově činí: 2 758 165 Kč bez DPH.

Tato změna nemá vliv na podmínky účasti v zadávacím řízení.

---

### Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek byla již prodloužena **Dodatečnou informací č. 2** a **zůstává v platnosti**:

 **11. 12. 2025 do 10:00 hodin.**

---

Děkujeme za součinnost a pochopení.

S úctou

V Jirkově dne 27.11.2025

Za zadavatele osoba pověřená  
Ing. Marie Harantová  
Europrojekty