



S. r. o.
společnost pro zadávání veřejných zakázek
a organizaci výběrových řízení

Všem dodavatelům

Váš dopis značky/ze dne	Naše značka	Vyřizuje/linka	Liberec
	CC/VZMR 3/2020	Ing. Stahlová / 481 030 368	11.03.2020

Upřesnění zadávacích podmínek k veřejné zakázce malého rozsahu:

„Divadlo F.X. Šaldy Liberec – výměna jevištních tahů v Malém divadle“

Vážení dodavatelé,

z pověření zadavatele Divadlo F.X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace se sídlem Zhořelecká 344/5, 460 01 Liberec, zastoupeného Ing. Jarmilou Levko, ředitelkou, Vám na základě dotazů jednoho z potenciálních dodavatelů zasíláme následující upřesnění zadávacích podmínek k výše uvedené zakázce:

Dotazy:

Dotazy směřují k systému řízení řetězových tahů:

1. Systém řízení má být pro 8ks řetězových tahů - 6ks je součástí dodávky - možnost rozšíření na 64ks - jedná se o jakousi teoretickou možnost rozšíření nebo má být již připraveno na rozšíření?

Odpověď:

Systém řízení, ovládání, má být pro 8 ks řetězových tahů/kladkostrojů. Řídící jednotka, rozvaděč (je jedno jak to nazveme, pořád se jedná o jednu věc) musí být připravena na možnost rozšíření o další řídící jednotku jednoduchým způsobem-propojením. Propojíme-li dvě řídící jednotky, získáme tak možnost ovládat 16 ks kladkostrojů, propojíme-li tři, získáme možnost řídit až 24 kladkostrojů atd.

2. Ve formuláři technické specifikace dodávek je položka - Možnost ovládat kladkostroje od podlahy jeviště přes dodatečný ovládací panel. Jedná se o ten stejný dodatečný přenosný panel, který je specifikován níže?

Odpověď:

Ano, jedná se o ten stejný ovládací panel.

3. Dodatečný přenosný ovládací panel:

A. u dodatečného přenosného panelu je požadován dotykový displej min. 10"

Jaké funkcionality od dotykového displeje očekáváte? Co má zobrazovat?

Varianty jsou různé. Od sofistikovaného řešení kde vidíte všechny parametry zařízení s hmotností břemene až po jednoduché s výběrem tahu a tlačítkem nahoru/dolu.

Odpověď:

Displej min. 10" je požadován z důvodu možnosti rozšíření na sofistikované ovládání. V této fázi požaduje zadavatel jednoduché ovládání a zobrazování informací/stavu/ovládaných zařízení s možností rozšíření na sofistikované.

B. skupinová jízda

Rozumíme tak, že mohou jet 2 a více tahů současně – nejedná se o synchronizaci.

Odpověď:

Ano, skupinová jízda tj. může jet 2 a více tahů současně, nemusí být synchronizované.

C. prosím o informaci co si představit o formulaci "možnost přímého připojení do osmicestné řídící jednotky".

Odpověď:

Rozvaděč/řídící jednotka/ je umístěn v provazišti. Do tohoto rozvaděče musí být možnost přímého připojení dodatečného přenosného panelu z důvodu ovládání kladkostrojů dálkově z prostoru provaziště, lávek apod. Musí však být zachováno i ovládání kladkostrojů i z vlastního rozvaděče. Dále zadavatel předpokládá vytvoření propojovacího bodu v P části jeviště, kde také musí být možnost přímého připojení dodatečného přenosného panelu z důvodu ovládání kladkostrojů z podlahy jeviště.

D. k čemu bude sloužit USB rozhraní pro zálohování na flash disk? dle návštěvy v divadle a zjištěných požadavků na místě se má jednat o jednoduchý řídící systém, který nebude mít žádný program - ovládání bude manuální. Dle mého názoru to postrádá smysl.

Odpověď:

USB rozhraní by mělo sloužit v budoucnosti, podaří-li se systém rozšířit na sofistikované ovládání, pro ukládání, přednastavování, programování různých režimů pojezdů kladkostrojů.

Zadávací dokumentace se nemění. Toto upřesnění zadavatel uveřejňuje rovněž na svém profilu na adrese:

www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1087e531-d94f-414b-9fae-d121fb449176

S pozdravem



Ing. Martina Buřková Ryčková
jednatelka společnosti Compet Consult s.r.o.,
administrátora veřejné zakázky