

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5 doplnění

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky Hofmanova čp. 568, Jičín
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	Město Jičín
Sídlo zadavatele:	Žižkovo náměstí 18 Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
IČO:	00271632
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	JUDr. Jan Malý

V Jičín dne 18. 5. 2020

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 13. 5. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Zadavatel zároveň uveřejnil na Profilu zadavatele informace, že **žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla předána zpracovateli PD k vyjádření. Po obdržení stanoviska zpracovatele PD bude sděleno vysvětlení zadávací dokumentace a zadavatel následně dle § 98 nebo § 99 zákona, resp. § 54 přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.**

Dne 18. 5. 2020 zadavatel obdržel zpracované odpovědi na dotazy, které nyní uveřejňuje:

Dotazy:

- 1) Dle vašeho vysvětlení „Zadávací dokumentace č. 1 a 2 ze dne 28. 4. 2020“ jste nám sdělili, že skládku horniny máme uvažovat do 10 km. V okruhu 10 km se nachází pouze jediná skládka Libec, která patří městu Jičín. Dle informací, které jsme získali, se takové množství 968,68 m3 hornin nebude moci tam dát. Max. prý tak 80m3. Další skládka připadající v úvahu je 35 km daleko. V případě, že se výkopek bude vozit až tam, dojde při realizaci k vícepracím v řádu statisíců. Máme cenit skládku do 10 km anebo se upraví výkaz výměr?
- 2) V předané dokumentaci k Slaboproudu úplně chybí Technická zpráva. Výkaz výměr je namixován se silnoproudem, takže nelze rozeznat ani kabeláže. Výkaz výměr je velmi stručný např. systém EZS je složen z klávesnice, houkačky, PIR detektoru, požárního detektoru a dveřního kontaktu, úplně chybí ústředna EZS (jaký typ, jakou má mít kapacitu, typ přenosu atd., atd.) Dle názoru poptaného subdodavatele je potřeba zpracovat kompletní PD včetně nového Výkazu výměr. Z těch podkladů, co jsme dostali do soutěže, bude cena za Slaboproud pouze orientační.

Odpovědi na dotazy:

- 1) Zadavatel požaduje nacenit přesun hmot na skládku do vzdálenosti 35 km – v příloze je upravený soupis prací viz pol. č. 22.
- 2) Technická zpráva elektroninstalací, která obsahuje i popis slaboproudých systémů, byla doplněna společně s vysvětlením dne 28.4.2020.
Výkaz výměr silnoproud a slaboproud je společný, pokud účastník potřebuje na elektroinstalace více poddodavatelů, mají povinnost se vzájemně zkoordinovat.
Ohledně kabeláží, je u jednotlivých položek vždy uvedeno, zda se jedná o silový kabel nebo např. komunikační či datový kabel.

Systém EZS – kromě zmíněných prvků k systému přísluší i kabeláže a další příslušenství. Položka na ústřednu EZS opravdu chybí a je doplněna včetně specifikace do soupisu prací – v příloze je doplněný upravený soupis prací o položku č. 844, navazující číslování položek bylo posunuto.

Pokyn je ocenit položky elektroinstalací tak, aby bylo dílo kompletní a v souladu s projektovou dokumentací.

V souladu s § 54 a § 99 zákona zadavatel s odkazem na výše uvedené prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z termínu 20. 5. 2020 do 9:00 hod. na nový termín pro podání nabídek 26. 5. 2020 do 10:00 hod.

Zadávací podmínky na předmětnou zakázku vyjma výše uvedeného zůstávají BEZE ZMĚNY.

Příloha: znění dodatečného dotazu
 upravený soupis prací k 18.5.2020



.....
JUDr. Jan Malý, starosta města