VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Veřejná zakázka: **„Rekonstrukce komunikací v oblasti Toužimská – Novákovo náměstí"**

Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ
Druh VZ podle předmětu plnění:	veřejná zakázka na stavební práce
Druh VZ podle předpokládané hodnoty:	podlimitní veřejná zakázka
Zadavatel VZ:	**Městská část Praha 19** **Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 - Kbely**
Společnost pověřená administrací VZ:	ZAVOS s.r.o., Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8

Zadavatel na základě ustanovení §§ 98 a 99, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vysvětluje a doplňuje zadávací dokumentaci na základě žádostí dodavatelů takto:

Zadavatel toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace uveřejňuje na svém profilu zadavatele.

Dotaz dodavatele č. 1

Vážení,

*jako účastník veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení **„Rekonstrukce komunikací v oblasti Toužimská – Novákovo náměstí"** bychom chtěli vznést v následující požadavky na vysvětlení zadávací dokumentace:*

Dotaz č. 1:

*Ve výkazu výměr objetu **100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy** jsou následující položky:*

48	M	592453081	dlažba betonová pískovcová 60 mm	m2	1 476,000
49	M	592453082	dlažba betonová šedá 60 mm	m2	1 029,000
50	M	592453084	dlažba betonová pro nevidomé 60 mm	m2	34,000
51	M	592453083	dlažba betonová velkoformátová 60 mm	m2	159,000
55	M	592453110	dlažba betonová 20x10x8 přírodní	m2	95,880

Žádáme zadavatele o specifikaci tvaru (obdélník, íčko atd...) a rozměrů dlažby.

ODPOVĚD ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 1:

Jedná se o dlažbu ve tvaru obdélníku, rozměr 200x100x60 mm pro komunikace s vyloučeným pojezdem vozidly (chodníky) – pol. 48 – 51 a 200x100x80 mm pro občasný pojezd vozidly (pojížděný chodník) – pol. 55.

Dotaz č. 2:

*Ve výkazu výměr objetu **100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy** jsou následující položky:*

61	*M*	*749VP0001*	*zahrazovací litinový sloupek (8 mi boký antiparkovací)*	*kus*	*22,000*
62	K	912111R5	Lavička dřevo/ocel - dodávka a montáž	kus	76,000
63	K	912111R6	sušák na prádlo - ocel. trubka s nátěrem do betonových patek - dodávka a montáž	kus	25,000
64	K	912111R7	odpadkový koš - dodávka a montáž	kus	30,000

Žádáme zadavatele o specifikaci materiálového provedení výše uvedených výrobků včetně rozměrů, případně určení referenčních výrobků.

ODPOVĚD ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 2:

Položka č. 61 – zahrazovací litinový sloupek – provedení např. – viz. příloha č. 1.
Položka č. 62 – lavička – provedení dřevo/ocel (s kotvením do bet.) – provedení např. viz. příloha č. 2.
Položka č. 63 – sušák na prádlo – tvar: obtočené U, stojny budou kotveny do betonových patek, rozměr: výška 2,6 m (včetně kotvení do betonových patek) a délka spojnice 2,0 m, materiál: ocelová trubka + nátěr.
Položka č. 64 – odpadkový koš – provedení např. viz. příloha č. 3

Příloha k uveřejnění:
Příloha č. 1 – litinový sloupek
Příloha č. 2 – lavička
Příloha č. 3 – odpadkový koš

V Praze dne 12. 5. 2017

Městská část 3 Praha 19

.....
Ing. Vladimír Olmr
zástupce starosty MČ Praha 19
(za zadavatele)