

Vaše značka:

Naše značka: 018/2025-23100

Vyřizuje: Jan Zadrobílek

Telefon: 606 756 246

E-mail: jzadrobilek@eop.cz

ibenesova@geodezie-vc.cz

Geodézie Východní Čechy spol. s.r.o.

Kladská 181/55

50003 Hradec Králové

Datum: 20.1.2025

Vyjádření ke stavbě nenapojované na SZT – dojde ke styku se zařízením DTO popř. EOP:

Název stavby	ul. Na Dražkách, HK - úpravy chodníků
Projektant	-
Předložená část PD	Zájmové území
Číslo projektu	-
Datum zpracování PD	-
Stupeň projektu	-
Investor	-
Číslo vyjádření DTO:	018/2025-23100

K výše uvedené projektové dokumentaci uvádíme:

V zájmovém území **dojde ke styku** se zařízením v majetku EOP Distribuce, a.s. (dále jen DTO) popř. Elektrárny Opatovice, a.s. (dále jen EOP). Do přiložené situace v měřítku 1:700 bylo orientačně zakresleno:


- Horkovodní kanálové vedení 2xDN350 včetně stavební části (zakresleno jako osa os) – vlastnictví DTO
- Horkovodní šachta s poklapy (bez označení) v západní části situace u ul. Pouchovská – vlastnictví DTO
- Horkovodní šachty odbočné a s odvzdušněním včetně poklopů (TB 5231, 5230, 5088) – vlastnictví DTO

Při realizaci uvedené stavby je nutno dodržet následující podmínky:

- Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení dle § 87 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, v platném znění nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku DTO a EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu.
- Před zahájením prací je nutné provedení geodetického vytyčení sítí v majetku DTO či EOP.
- Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí v majetku DTO a EOP. Zemní práce do vzdálenosti **1 m od zařízení musí být prováděny ručně**.
- V případě změny projektové dokumentace je nezbytné vyžádat si nové vyjádření k projektové dokumentaci.

- Při souběhu a křížení musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení DTO či zařízení EOP dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 736005. Křížení inženýrských sítí provádět zásadně kolmo na zařízení DTO a EOP. Křížující sítě uložit v místech křížení do chrániček.
 - Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku DTO či EOP, je stavebník povinen neprodleně informovat dispečera DTO/EOP na tel. 800 100 841.
 - Před záhozem výkopu musí být **přizván zástupce DTO**, který toto vyjádření vydal. Ten zajistí provedení kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození uvedeného zařízení. O provedené kontrole bude sepsán zápis.
 - Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, příp. úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude odpovědná osoba povinna uhradit DTO či EOP veškeré vzniklé škody.
- **Požadujeme předložení PD se zákresem našich sítí k dalšímu vyjádření.**

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od data jeho vydání. Podmínky tohoto vyjádření požadujeme zapracovat do stavebního povolení.



Podpis:

