



Evropská unie



OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

DODATEČNÉ INFORMACE - ODPOVĚDI NA DOTAZY UCHAZEČŮ

Zadavatel: Město Sázava
Sídlem: nám. Voskovce a Wericha
Zastoupený: Petrem Šibravou, starostou města
Zástupce ve věcech veřejné zakázky: ČECHÁK a spol. s r.o., Lucie Šarbortová
IČ: 00236411

Veřejná zakázka: „Realizace energetických úspor v areálu Základní a mateřské školy ve městě Sázava“
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka stavební práce
Forma zadávacího řízení: otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

V rámci výše uvedené veřejné zakázky předkládáme odpovědi na došlý dotaz uchazeče.

Dotaz č. 1:

„Prosím o upřesňující informace k výše uvedené akci.

V dokumentaci se nikde nepíše, jakou budou mít okna barvu a zda bude oboustranná či jednostranná. Dále bych potřebovala vědět hloubku parapetu u těchto oken.“

Odpověď:

Barevnost oken: Okna jsou plastová, v současnosti je závazná pouze bílá barva z vnitřní strany, vnější barevnost bude řešena následně v rámci celkové barevnosti fasád všech objektů a k tomu bude kombinována.

Hloubka parametrů vnitřních u oken v objektu SO01 je 170 mm.

Hloubka parametrů vnitřních u oken v objektu SO04 je cca 250 mm.

V Sázavě dne 5. listopadu 2014

Za zadavatele:

Lucie Šarbortová
ČECHÁK a spol. s r.o.
zástupce zadavatele ve věcech veřejné zakázky