



**DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
v podrobnosti pro provedení stavby (DSP+DPPS)**

DISprojekt s.r.o. Havlíčkovo nábreží 37, 674 01 Třebíč
IČO 60715227 DIČ CZ60715227 mobil 603 522 531
e-mail : disprojekt@volny.cz www.disprojekt.cz

VED. PROJEKTANT	Ing.arch. Milan Grygar	STUPEŇ	DSP+DPPS
ZODP. PROJEKTANT	S. Štádániová, Ing. V. Průša, Ing. K. Tomek	DATUM	07/2024
KRESLIL	Ing. arch. M. Grygar, S. Štádániová, Ing. V. Průša, Ing. K. Tomek	Č. ZAK.	17/2022
OBJEDNATEL	Obec Koněšín	MĚŘÍTKO	1 : 500

AKCE:	KONĚŠÍN - lokalita Za nádrží DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA		
ČÁST:	SO 07 - ROZVODY VO		
VÝKRES:	Protokol o určení vnějších vlivů	Č. VÝKRESU	D.7.2

PROTOKOL

O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ vypracovaný odbornou komisí

Projektant: Ing.arch. M.Grygar

Zpracovatel části elektro: Ing. Karel Tomek

Složení komise:

- předseda: Ing. Karel Tomek (projektant elektro)
- členové: Ing.arch. M.Grygar (hl. architekt projektu)

Název projektu:

KONĚŠÍN - lokalita Za nádrží, DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA

Objekt: D.7. - SO 07 ELEKTRO - ROZVODY VO

Podklady pro vypracování protokolu:

- 1) Prohlídka místa stavby VO
- 2) Požadavek investora – obec Koněšín
- 3) Projektová dokumentace stavební a architek. části
- 4) Normy ČSN

Popis objektu:

Předmětem protokolu o určení vnějších vlivů je venkovní prostor kolem nově budovaného veřejného osvětlení v obci Koněšín – lokalita Za nádrží.

Rozhodnutí a zdůvodnění:

V souladu s normou ČSN 332000-5-51, ed.3 byly stanoveny vnější vlivy v jednotlivých prostorech takto:

Typ prostoru	Kód pro označení vnějšího vlivu	Charakter prostoru z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem
VENKOVNÍ PROSTORY	AA 7, AB 7, AC 1, AD 4, AE 5, AF 3, AG 2, AH 2, AK 1, AL 2, AM 1, AN 1, AP 1, AQ 3, AR 1, AS 1, BA 5, BC 1, BD 1, BE 1, CA 1, CB 1	Prostor nebezpečný

Opatření ke snížení nepříznivých účinků vnějších vlivů, zvláštní podmínky provozu:

- Výběr a instalace elektrického zařízení musí odpovídat požadavkům ČSN 33 2000-5-51, ed.3 Výběr a stavba elektrických zařízení – všeobecné předpisy.
- Pro elektrickou instalaci (prostor nebezpečný) je dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3 nutná základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí.

Sepsáno dne: 19. 7. 2024


Podpis předsedy komise