

Vysvětlení k projektové dokumentaci

- 1) Pol. 30 - Vrbový plot – z PD není zcela jasný typ, rozměry a navrhované umístění vrbového plotu.



- Zadavatel požaduje živý vrbový plot dle přiložené fotografie.
 - Délka plotu 20 m, výška 150 cm.
 - Plot bude umístěn tak, aby lemoval dopadovou plochu herního prvku (dle platné normy) a odděloval ji od navazujícího prostoru.
- 2) Pol. 43 – Solární lampa - z PD není zcela jasný požadovaný/referenční typ solární lampy.
- referenční fotografie lampy veřejného osvětlení na solární napájení



- kompletní dodávka lampy VO na solární napájení včetně solárního panelu, ochranné plastové skříňky na baterie s montáží na sloup.
- Zadavatel požaduje technologii pohybového čidla a soumrakového čidla.
- Možnost USB nabíjení není požadována
- Výška sloupu 5 m
- Teplota světla – teplá 3 000 K – 2 700 K
- Příkon LED 15 W

-

- 3) Pol. 44 - Chodník – z PD není zcela jasná skladba a parametry chodníku, v půdorysu není zcela zřejmé umístění chodníku.
- Zadavatel požaduje mlatový chodník (nikoliv mechanicky zhutněné kamenivo MZK)
 - Chodník povede od vstupní branky po první dopadovou plochu herní sestavy v PD č. 3, kolem prvků 4, 8, 6, 9 a 7.
 - Dle PD je délka chodníku 18 m, v šířce 150 cm