

V Českých Budějovicích 30. 4. 2024

VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:

ČOV NETOLICE

ZADAVATEL: Město Netolice

zastoupené starostou města, panem Mgr. Vladimírem Peškem
Mírové Náměstí 208, 384 11 Netolice
IČ: 00250601

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

Na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace sdělujeme odpovědi na dotazy dodavatele:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr jsou následující položky týkající se nosných konstrukcí pro vodiče. Jsou uvedeny jako komplety.

ČOV Netolice – RM1

49 Nosné konstrukce	kpl	1
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.		
1 kpl Sada nosných konstrukcí		
1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu		

ČOV Netolice – RM2

17 Nosné konstrukce	kpl	1
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.		
1 kpl Sada nosných konstrukcí		
1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu		

ČOV Netolice – RS1

30 Nosné konstrukce	kpl	1
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.		
1 kpl Sada nosných konstrukcí		
1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu		

Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace neobsahuje výkresy dispozic jednotlivých objektů, nelze délky nosných konstrukcí změřit a správně výše uvedené položky ocenit. Žádáme o doplnění projektové dokumentace o dispoziční výkresy.

Odpověď na dotaz:

Odevzdaná projektová dokumentace ve stupni DPS obsahovala výkresy dispozic, a to konkrétně výkresy F-3.4&ELH1 ČOV Netolice - dispozice technologická a F-3.4&ELH2 ČOV Netolice - dispozice stavební. Výše jmenované výkresy pro jistotu znovu zasíláme přílohou.

Dotaz č.2

Ve výkazu výměr jsou následující položky:

ČOV Netolice – RM1

74	Programové vybavení pro dispečerské pracoviště	kpl	1
1	ks SW aplikační pro vizualizaci na DSP		

ČOV Netolice – RM2

31	Programové vybavení pro dispečerské pracoviště	kpl	1
1	ks SW aplikační pro vizualizaci na DSP		

V technické zprávě „F-3.1_EDD1 ČOV Netolice“ je uvedeno:

5.10 Přenos dat na dispečink

Komunikace objektu ČOV byla navržena dle požadavků provozovatele. V rozvaděči je nachystán ethernetový vývod pro možné připojení do sítě provozovatele (vzdálený přístup). Případné připojení do sítě provozovatele si zajistí provozovatel sám, včetně dodávky přenosového zařízení a parametrizace sítě. V rozvaděči bude umístěn GSM MODEM zapojený do řídicího systému, který bude odesílat informace o vybraných stavech zařízení pomocí SMS na mobil obsluhy ČOV. Nadále budou pomocí stávajícího zařízení Fiedler odesílána data o průtoku na odtoku ČOV na web Fiedlera jako doposud.

Z výše uvedeného vyplývá, že ČOV není připojena do sítě provozovatele, pouze má být rozvaděč připraven na připojení budoucího přenosového zařízení. Jedná tedy skutečně o položky pro úpravu vzdáleného dispečinku ČEVAK, nebo se jedná například o lokální vizualizaci přímo na ČOV Netolice? Žádáme o upřesnění.

Odpověď na dotaz:

ano, ČOV není v této fázi připojena do sítě provozovatele, nyní má být pouze příprava na budoucí připojení v rozvaděči. Jelikož se původně počítalo s napojením ČOV na DSP ČEVAK, zůstaly položky 74 a 31 ve výkazech výměr. Bohužel došlo při odevzdání projektu k chybě a nové řešení ve formě pouze vizualizace na operátorském panelu a odesíláním SMS o stavu obsluhy bylo popsáno pouze v technické zprávě a nedošlo k opravení v projektové dokumentaci a ve výkazech výměr. Na základě výše popsaného byla opravená projektová dokumentace a výkazy výměr a to konkrétně:

- v listě ČOV Netolice – RM1 bude položka 74 Programové vybavení pro dispečerské pracoviště nahrazena novou položkou 74 Parametrizace SMS komunikátoru;
- v listě ČOV Netolice – RM1 bude položka 76 Komunikační modul (LTE) nahrazena novou položkou 76 SMS komunikátor (SMS);
- v listě ČOV Netolice – RM2 došlo ke smazání položky 31 Programové vybavení pro dispečerské pracoviště.
- opravenou projektovou dokumentaci a výkaz výměr zasíláme přílohou.

Zadavatel tímto vydává aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb.

Do nabídky použijte soupis prací, dodávek a služeb, který byl vydán spolu s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 2.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky budou podávány prostřednictvím elektronického nástroje „E-ZAKAZKY, verze 4.0“, provozovatele OTIDEA CZ, s.r.o., tj. prostřednictvím profilu zadavatele <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/324c1c63-5f5d-4a4f-8072-13d35cb25fdf> do **10. 5. 2024 v 8⁰⁰ hodin.**

S pozdravem

Veronika Sedlická
zaměstnanec společnosti

PŘÍLOHA:

- aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb
- výkresy dispozic