

Dodatečné informace č.4 k veřejné zakázce „MŠ Tišnovská – zateplení budovy včetně výměny oken“

Brněnské komunikace a.s. jako zadavatel (zastoupen na základě mandátní smlouvy č. 56 00 9 111 ze dne 31.5.2000) veřejné zakázky na stavební práce „MŠ Tišnovská – zateplení budovy včetně výměny oken“ zadávané v otevřeném řízení poskytuje ve lhůtě dle zákona všem uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám (dále jen „DI k ZP“):

Dotaz č.1:

Ve výpisu dřevěných prvků je u parapetních desek uvedena šířka 350 mm, ve VV u položky deska parapetní je šířka 300 mm. Který z těchto rozměrů platí?

Odpověď:

Děkujeme za upozornění - upraveno v rozpočtech.

Dotaz č.2:

Ve VV pro budovu C, v oddílu 64 – výplně otvorů

57	H999999	montáž hliníkových výrobků	kpl	3,00000		0,00
58	H999999	montáž hliníkových výrobků	kpl	49,00000		0,00

Předpokládám, že první položka o 3 kpl se vztahuje k hliníkovým dveřím. Druhá položka se předpokládám vztahuje k hliníkovým žaluziím, sítím proti hmyzu a větracím mřížkám. Když sečtu počet kusů pro druhou položku, vychází mi 46 ks pro montáž. Prosím o ujasnění těchto dvou položek.

Odpověď:

Děkujeme za upozornění - upraveno v rozpočtech.

Dotaz č.3:

Technická zpráva uvádí izolant EPS 100F s lambdou 0,039 W/m²K . Tento součinitel tepelné vodivosti však koresponduje s EPS 70F. Jaký izolant má být tedy použit?

Odpověď:

Požadavek auditu je 140 mm s lambdou 0,039 stačí EPS 70F.

S pozdravem

Ing.Bc. Pavel Burian
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Brněnské komunikace a.s.
Renneská tř. 787/1a
639 00 Brno, Štýřice
tel. 532144242

V Brně dne 02.06.2015