



VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

Zadavatel: OBEC LIBĚŠICE
Sídlem: Liběšice 6, 411 46 Liběšice
Zastoupený: Dagmar Tafatová, starostka obce
IČ: 00263893

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3

NÁZEV ZAKÁZKY:

Mateřská škola Liběšice

Vážený dodavateli.

V souladu se zadávacími podmínkami a se zněním § 54 odst. 5 zákona a § 98 odst. 1 zákona obdržel zadavatel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami a se zněním § 54 odst. 5 zákona, § 98 odst. 3 zákona § 99 zákona Vám poskytuje následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Úplné znění 1. dotazu:

Výpis vnitřních dveří neodpovídá výkazu výměr (dále jen "VV"). Žádáme o sjednocení.

Odpověď zadavatele na 1. dotaz

V příloze Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 3 je přiložena příloha Nabídkový rozpočet (VV_VZD3.xlsx), ve kterém je provedena úprava výměry dotčených položek. Při zpracování nabídkového rozpočtu využijí účastníci tento neoceněný Nabídkový rozpočet (VV_VZD3.xlsx).

Úplné znění 2. dotazu:

Dle VV se osazuje jen 1 ks stropního nosníku. Dle projektové dokumentace 6 ks. Žádáme o sjednocení.

Odpověď zadavatele na 2. dotaz

Zadavatel zpracovává změnu výkazu výměr

Úplné znění 3. dotazu:

Žádáme o bližší specifikaci zábradlí vnějšího schodiště (pol. č. 170, 171).

Odpověď zadavatele na 3. dotaz

V příloze Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 3 je přiložen výkres ZÁBRADLÍ (ZÁBRALDÍ.pdf).

Úplné znění 4. dotazu:

SO 2023/24-04 - Elektroinstalace

Položka č. 108 A - LED, 4000K, CRI \geq 80, 33W, 4000lm ks 36,000 je v rozporu s projektem (D.1.4.b výkresy 01 a 02) kde bylo nadefinováno celkem 38 ks svítidel.

Prosíme zadavatele o upřesnění, jaký skutečný počet svítidel bude předmětem zakázky?

Odpověď zadavatele na 4. dotaz

V příloze Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 3 je přiložena příloha Nabídkový rozpočet (VV_VZD3.xlsx), ve kterém je provedena úprava výměry dotčených položek. Při zpracování nabídkového rozpočtu využijí účastníci tento neoceněný Nabídkový rozpočet (VV_VZD3.xlsx).

Úplné znění 6. dotazu:

D.1.4. Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Dle bodu č. 17 TZ budou silové kabely CYKY uloženy pod omítkou. Avšak v soupisu prací chybí položky na drážkování a zapravení v prefa panelech.

Prosíme zadavatele o upřesnění celkové délky drážkování a zdali budou doplněny nové položky do soupisu prací?

Odpověď zadavatele na 6. dotaz

V příloze Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 3 je přiložena příloha Nabídkový rozpočet (VV_VZD3.xlsx), ve kterém je provedeno doplnění dotčené položky. Při zpracování nabídkového rozpočtu využijí účastníci tento neoceněný Nabídkový rozpočet (VV_VZD3.xlsx).

Úplné znění 8. dotazu:

SO 2023/24-01 - Změna stavby ZŠ Liběšice - ASŘ

Pol. č. 202 Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru) m2 415,000.



*Uchazeč se domnívá, že v soupisu prací chybí položka na dodání materiálu pro vinylovou podlahu.
Prosíme zadavatele o kontrolu soupisu prací a doplnění příslušné položky na dodání materiálu.*

Odpověď zadavatele na 8. dotaz

V příloze Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 3 je přiložena příloha Nabídkový rozpočet (**VV_VZD3.xlsx**), ve kterém je provedeno doplnění dotčené položky. Při zpracování nabídkového rozpočtu využijí účastníci tento neoceněný Nabídkový rozpočet (**VV_VZD3.xlsx**).

Úplné znění 10. dotazu:

SO 2023/24-04 - Elektroinstalace

Položka č. 131 WIFI ks 2,000.

Prosíme zadavatele o upřesnění technické specifikace požadovaných Wi-Fi routerů.

Odpověď zadavatele na 10. dotaz

Zadavatel zpracovává změnu výkazu výměr

Podmínky zadávacího řízení se nemění.

Toto vysvětlení a změnu zadávací dokumentace zadavatel zveřejňuje v souladu se zákonem na profilu zadavatele.

Liběšice, dne 28. 11. 2023

.....
Dagmar Tafatová
starostka obce