

Ing. Jarmila Najmanová

Zvole 292
789 01 Zvole

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1107066020

VYŘIZUJE / LINKA
Baroš / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Zábřeh / 13.01.2020

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE, A. S.

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o umístění stavby v ochranném pásmu (OP) zemního kabelového vedení VN/NN 22/0, s názvem: „**Závlaha hřiště ul. Sportovní, k.ú. Vikýřovice**“, parc.č. 1097/1, 1099/1, 1097/10, 1097/11 v kat. území Vikýřovice. Po prošetření jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího zemního kabelového vedení VN/NN 22/0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo výše uvedeného zemního kabelového vedení je **1m** na každou stranu od krajního kabelu VN/NN, podle zák. č. 79/1957 Sb., vládního nařízení č. 80/1957 Sb. a zákona 458/2000 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno;

souhlasíme s realizací výše uvedené stavby za následujících podmínek:


- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována ostatní omezení vyplývající z existence OP zařízení DS, zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- skutečná trasa a hloubka podzemního distribučního vedení VN/NN musí být před dokončením projektu výše uvedené stavby, protokolárně vytýčena pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a.s..
- Pokud dojde ke změně stavby před dokončením, musí být tato změna u nás předem projednána a odsouhlasena.
- **před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby**

- Nutno respektovat podmínky platného Vyjádření k existenci zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. .

Toto vyjádření č. 1107066020 lze použít pro účely vydání územního souhlasu, stavebního povolení, ohlášení stavby a to za předpokladu splnění výše uvedených podmínek. V opačném případě se stavbou nesouhlasíme.

Platnost vyjádření je 1 rok .

S pozdravem



DISTRIBUCE

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8, PSČ 405 02

IČO: 247 29 035

246

Ing. Libor Socha

vedoucí oddělení SEM Sítě Morava