

## PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ZVOLE

Zvole 292

789 01 Zábřeh

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

14. 8. 2019

NAŠE ZNAČKA

PM-36453/2019/5203/Pe

VYŘIZUJE

Ing. Jan Pešek

+420 541 637 546

pesek@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

2. 10. 2019

### Odběr podzemní vody ze studny na p.p.č. 1097/1 v k.ú. Vikýřovice – navýšení odběrných limitů

(k.ú. Vikýřovice; ORP Šumperk; kraj Olomoucký; HP 4-10-01-0830-0-00; HGR 1610)

*Investor: Obec Vikýřovice*

#### Charakteristika akce:

Byla nám předložena žádost o vydání stanoviska správce povodí k navýšení odběru podzemní vody ze studny na p.p.č. 1097/1 v k.ú. Vikýřovice. Jedná se o odběr ze stávající kopané studny, která je vystrojena betonovými studničními skružemi DN 1000.

Ze studny byl rozhodnutím OŽP MěÚ Šumperk z listopadu 2007 pod č.j. MUSP 111208/2007 povolen odběr:  $Q_{\text{prům.}} = 0,002 \text{ l/s}$ ,  $Q_{\text{max.}} = 1,0 \text{ l/s}$ ,  $Q_{\text{měs}} = 5 \text{ m}^3/\text{měsíc}$ ,  $Q_{\text{rok}} = 25 \text{ m}^3/\text{rok}$  za účelem zalévání okolních pozemků v letních měsících. V současné době je žádáno o navýšení odběrů podzemní vody z důvodů využívání vody na závlahu fotbalového hřiště na limity:  $Q_{\text{prům.}} = 0,4 \text{ l/s}$ ,  $Q_{\text{max.}} = 1 \text{ l/s}$ ,  $Q_{\text{měs}} = 750 \text{ m}^3/\text{měsíc}$ ,  $Q_{\text{rok}} = 9.211 \text{ m}^3/\text{rok}$ . K žádosti bylo doloženo vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii.

*Odběr podzemní vody **přesáhne** hodnoty  $500 \text{ m}^3/\text{měs.}$  nebo  $6\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$  ve smyslu § 10 zákona č. 254/2001 Sb, o vodách (kritérium pro povinnost hlásit údaje o odběru pro vodohospodářskou bilanci).*

Dotčený vodní útvar podzemních vod 16100 – Kvartér Horní Moravy. Dotčený vodní útvar povrchových vod MOV\_0170 – Desná od toku Merta po ústí do toku Morava.

Studna se nachází v záplavovém území VVT Desné (rozliv  $Q_5$ ).

#### Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující **stanovisko**:

**a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.**

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

**b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s navýšením limitů odběru podzemní vody za předpokladu dodržování podmínek:**

- 1) Skutečné odebrané množství podzemní vody bude měřeno vodoměrem a zaznamenáváno do provozního deníku.
- 2) Při povolení odběru podzemních vod v množství překračujícím hodnotu 500 m<sup>3</sup>/měsíc nebo 6.000 m<sup>3</sup>/rok musí provozovatel plnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a nahlásit údaje o skutečném odběru Povodí Moravy, s.p. Brno nejpozději do 31. ledna následujícího roku. Hlášení se podává přes integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Toto hlášení bude sloužit jako podklad pro státní vodohospodářskou bilanci. Tento odběr je zpoplatněný.
- 3) V rozhodnutí vodoprávního úřadu požadujeme uvést orientační souřadnice X, Y v S-JTSK vodního zdroje. Tyto údaje budou sloužit jako podklad pro státní vodohospodářskou bilanci. Dále by bylo do rozhodnutí vhodné doplnit charakteristiku odběrného objektu (hloubku studny a vystrojení).
- 4) Platnost povolení k odběru podzemní vody požadujeme vydat na časově omezenou dobu, maximálně na 10 let, tj. do 31. 12. 2029, z důvodů možného přehodnocování odběrů.

Dále upozorňujeme:

- Povodí Moravy, s.p. neponese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.
- TJ Sokol Víkřovice má v současné době platné povolení k odběru povrchové vody pro závlahu fotbalového hřiště z VVT Desné v množství max. 6 l/s, 20 m<sup>3</sup>/měs., 80 m<sup>3</sup>/rok (rozhodnutí vydal OŽP MěÚ Šumperk dne 4. 9. 2007 pod č.j. MUSP 83803/2007, platnost do 31. 12. 2030). V době vhodných hydrologických podmínek (průtoků ve VVT Desné nad minimálním zůstatkovým průtokem) doporučujeme k závlaze fotbalového hřiště využívat povrchovou vodu z VVT Desné. Vzhledem k současným povoleným odběrným limitům ale požadujeme zažádat o změnu stávajícího povolení na reálné limity povrchové vody. K tomuto bychom se požadovali vyjádřit.

*Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.*

**Ing. Pavel Bíza**

vedoucí útvaru správy povodí

*elektronicky podepsáno*