

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ZVOLE

Zvole 292

789 01 Zábřeh

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

13. 9. 2019

NAŠE ZNAČKA

PM-40766/2019/5203/Pe

VYŘIZUJE

Ing. Jan Pešek

+420 541 637 546

pesek@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

2. 10. 2019

Závlaha hřiště, ul. Sportovní, k.ú. Vikýřovice

(k.ú. Vikýřovice; ORP Šumperk; kraj Olomoucký; HP 4-10-01-0830-0-00)

Investor: Obec Vikýřovice

Charakteristika akce:

Byla nám předložena žádost o vydání stanoviska správce povodí k akci: Závlaha hřiště, ul. Sportovní, k.ú. Vikýřovice. Je navrženo vybudování automatické závlahy na stávajícím fotbalovém hřišti a přilehlé ploše pro hasiče. Zdrojem vody má být stávající kopaná studna, ze které bude voda odebírána do akumulací nádrže a dále využívána v systému závlah. Akumulační nádrž a technologie má být zapuštěna pod terén.

Dotčený vodní útvar podzemních vod 16100 – Kvartér Horní Moravy. Dotčený vodní útvar povrchových vod MOV_0170 – Desná od toku Merta po ústí do toku Morava.

Fotbalové hřiště se nachází v záplavovém území VVT Desné, ve stanovené aktivní zóně ZÚ, v zóně středního ohrožení dle schváleného Plánu pro zvládání povodňových rizik.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující **stanovisko**:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s realizací závlahového systému a zároveň upozorňujeme:

- Povodí Moravy, s.p. neponese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.
- V případě umístění nového el. zařízení (skříně, apod.) doporučujeme jej umístit s určitou rezervou (50 cm) nad hladinu Q_{100} . Informace o příslušné kótě hladiny podává Povodí Moravy, s.p., útvar

hydroinformatiky a geodetických informací (vedoucí útvaru Ing. Iva Jelínková, tel.: 541 637 393, e-mail: Jelinkovai@pmo.cz), tato služba je zpoplatněna. Případně doporučujeme, aby byla zařízení vodotěsná a zabezpečena tak, aby při povodni nemohlo dojít k jejich zaplavení a poškození.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

elektronicky podepsáno