

Dodatečné informace č. 4 k zadávacímu řízení

Městská část Praha – Kolovraty

Se sídlem Mírová 364, 10300 Praha 10 – Kolovraty

IČO: 002403466

Zastoupená: Jomášem Zejfartem, M.A. starostou

Kontaktní osoba za zadavatele:

Mgr. Ivana Vrbová

tel.: 608 736 526

e-mail: ivana.vrbova@centrum.cz

(dále jen „Zadavatel“)

Výše uvedený zadavatel v souladu se zadávací dokumentací na základě dotazu poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce s názvem: **„Kolovraty – dostupné bydlení – znovuopětovné vyhlášení“** zadávané jako veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz:

V rozpočtu části „SO-04.01 - Architektonick...” jsme nenašli dodávku a montáž exteriérových žaluzií s elektropohonem pol. ŽL-15 a ŽL-16, které jsou na jižní prosklené fasádě átria. Žádáme o doplnění do rozpočtu.

Odpověď:

Dodávka a montáž exteriérových žaluzií s elektropohonem pol. ŽL-15 a ŽL-16 byly zrušeny, a VV je neobsahuje.

Dotaz:

V rozpočtu jsme nenašli dodávku a montáž zařízení pro odvod tepla a kouře – viz projekt, část „D.1.4 – ZOKT“. Žádáme o sdělení, kde je toto zařízení obsaženo, nebo o doplnění do rozpočtu.

Odpověď:

Nasávání vzduchu je řešeno v přízemí dostatečně dimenzovanými otvory (dveře, dveře + okno), které jsou v rozpočtu v rámci výplní otvorů. Ostatní je obsaženo v SO.04.04.03 – EPS.

V Praze dne 15. ledna 2026

Mgr. Ivana Vrbová