



— — — — —	VODIČ FeZn 30/4 PŘICHYCENÝ NA ZDI, +0,3 M NAD PODLAHOU
— — — — —	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ - VODIČ FeZn 30/4
SZ	SVORKA ZKUŠEBNÍ, V KRABICI KO 125 VE ZDIVU, +0,3 M
SZ	SVORKA ZKUŠEBNÍ + OCHRANNÝ ÚHELNÍK
SU	SVORKA UNIVERZÁLNÍ
SS	SVORKA SPOJOVACÍ
SK	SVORKA KŘÍŽOVÁ
SO	SVORKA NA OKAPOVÉ ŽLABY
ST	SVORKA NA OKAPOVÉ TROUBY
SP	SVORKA PŘIPOJOVACÍ
SR 2	SVORKA PÁSEK + PÁSEK
SR 3	SVORKA VODIČ + PÁSEK

- VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ PROVÉST VODIČEM CYA 25 zŽ POMOCÍ SVOREK SP NA OBVODOVÝ VODIČ FeZn 30/4
- UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA TYP B, ZEMNÍ ODPOR UZEM. SOUSTAVY: max. 2 Ohm
- PROJ. UZEMŇOVACÍ SOUSTAVU PROPOJIT SE STÁV. UZEM. SOUSTAVOU OBJEKTU
- SVODY HROMOSVODU CHRÁNIT PROTI KOROZI OBANDÁŽOVÁNÍM 200 MM NAD A 300 MM POD TERÉN
- SPOJE V ZEMI CHRÁNIT PROTI KOROZI ASFALTOVÝM NÁTĚREM
- PROVEDENO DLE ČSN 33 2000-5-54

Zhotovitel:	AGROPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava, www.agroprojektjihlava.cz, tel.: 56 721 00 66		
ZODP. PROJEKT.	VYPRACOVAL	ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI	
Ing. Jaroslav Zvonář	Ing. Vojtěch Florian	Ing. Vojtěch Florian	
KRAJ: Vysočina	MÍSTO: k.ú. Kozíchovice, okr. Třebíč	FORMÁT	
INVESTOR: NOVA – AGRO s.r.o., Pisárecká 269/6, Pisárky, 603 00 Brno		DATUM	2014-04
AKCE:	Stavební úpravy objektu st.p.č. 210, k.ú. Kozíchovice		STUPEŇ SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ
OBJEKT:	SO 01 KOTELNA		
ČÁST:	D.1.4.2 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE		MĚŘITKO 1:100
VÝKRES:	PŮDORYS 1NP - VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ, UZEMNĚNÍ		
			ČÍSLO VÝKR. E 03