

Zhotovitel:	AGROPROJEKT Jihlava, spol.s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava, www.agroprojektjihlava.cz, tel.: 56 721 00 66		
ZODP. PROJEKT.	VYPRACOVAL	ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI	
Ing. Jaroslav Zvonař	Ing. Vojtěch Florian	Ing. Vojtěch Florian	
KRAJ: Vysočina	MÍSTO: k.ú. Kožichovice, okr. Třebíč	FORMÁT	
INVESTOR: NOVA – AGRO s.r.o., Pisárecká 269/6, Pisárky, 603 00 Brno		DATUM	2014-04
AKCE: Stavební úpravy objektu st.p.č. 210, k.ú. Kožichovice OBJEKT: SO 02 BETONOVÁ PLOCHA POD VENTILÁTORY GENERÁTORŮ A CHLADIČE ORC		STUPEŇ	SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ
ČÁST: D.1.4.2 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE VÝKRES: PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKR. A 02

PROTOKOL č. 16/2014

o určení vnějších vlivů a klasifikaci prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem
dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3a, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ZMĚNA Z1

Název stavby: Stavební úpravy objektu st. p. č. 210, k. ú. Kožichovice

Investor: NOVA - AGRO s.r.o., Pisárecká 269/6, Pisárky, 603 00 Brno

Složení komise:
předseda: Ing. Josef Mikulášek

členové: Jan Jirka, DiS - projektant stavební části
Ing. Josef Mikulášek - požární bezpečnost stavby
Ing. Vojtěch Florian - projektant elektro

PODKLADY

Podkladem pro zpracování tohoto protokolu byla projektová dokumentace stavební části a požární bezpečnosti stavby a dále technické údaje technologické části předané hl.projektantem.

POPIS OBJEKTU

Jedná se o venkovní prostor za obvodovým zdívem místnosti strojovny. V tomto prostoru budou instalovány ventilátory generátorů a chladiče ORC.

ROZHODNUTÍ KOMISE

Po posouzení PD stavební a technologické části se dle platných výše uvedených norem a předpisů stanovují následující vnější vlivy a prostory:

1. VENKOVNÍ PROSTOR S CHLADIČI VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 – Vnější činitel prostředí

AB8 - teplotní rozsah -25 °C až +40 °C

AD3 – vodní tříšť

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 - Využití

BA4

Ostatní vnější vlivy, definované v ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a neurčené v tomto protokolu, jsou ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 považovány za normální vnější vlivy.

Klasifikace prostorů dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1, tab. NA.5 s ohledem na členění z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem: PROSTORY NEBEZPEČNÉ

Podpisy členů komise:

předseda: Ing. Josef Mikulášek

členové: Jan Jirka, DiS - projektant stavební části

Ing. Josef Mikulášek - požární bezpečnost stavby

Ing. Vojtěch Florian - projektant elektro