

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
201	PŘEDSÍŇ	6,7
202	KOUPELNA	4,3
203	POKJ	17,2
204	PŘEDSÍŇ	5,6
209	KOUPELNA	4,3
206	POKJ	15,4
207	PŘEDSÍŇ	5,6
208	KOUPELNA	4,3
209	POKJ	15,4
210	PŘEDSÍŇ	5,6
211	KOUPELNA	4,3
212	POKJ	15,4
213	PŘEDSÍŇ	5,6
214	KOUPELNA	4,3
219	POKJ	15,4
216	PŘEDSÍŇ	5,6
217	KOUPELNA	4,3
218	POKJ	14,5
219	PŘEDSÍŇ	14,5
228	KOUPELNA	6,1
221	POKJ	21,9
222	POKJ	15,4
223	PŘEDSÍŇ	7,5
224	KOUPELNA	4,3
229	POKJ	18,6

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
291	KANCELÁŘ	21,5
292	KANCELÁŘ	18,5
293	PŘEDSÍŇ	3,0
294	WC	1,6
299	KANCELÁŘ	16,3
296	KUCHYŇKA	5,6
297	KANCELÁŘ	14,4
298	DENNÍ MÍST. POMOC. PERS.	24,5
299	ŠATNA	8,1
260	KOUPELNA	3,4
261	SKLAD ZDRAV. POTŘEB	18,0
262	SCHODISTOVÝ PROSTOR	44,1
263	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,4
264	KOUPELNA	8,3
269	PŘEDSÍŇ	7,5
266	KOUPELNA	4,3
267	POKJ	18,6
268	PŘEDSÍŇ	7,5
269	KOUPELNA	4,3
270	POKJ	18,6
271	PŘEDSÍŇ	7,5
272	KOUPELNA	4,3
273	POKJ	18,2
274	PŘEDSÍŇ	14,5
279	KOUPELNA	6,1

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
226	PŘEDSÍŇ	6,7
227	KOUPELNA	4,3
228	POKJ	17,2
229	PŘEDSÍŇ	5,6
230	KOUPELNA	4,3
231	POKJ	15,4
232	OKLID	5,6
233	SCHODISTOVÝ PROSTOR	44,1
234	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,4
239	WC	1,6
236	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	14,5
237	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	14,5
238	KANCELÁŘ	14,4
239	KUCHYŇKA	5,6
240	KANCELÁŘ	14,4
241	PŘEDSÍŇ	14,4
242	WC	1,6
243	KANCELÁŘ	14,4
244	KANCELÁŘ	14,4
249	WC	1,6
246	KOUPELNA	4,3
247	KUCHYŇKA	5,6
248	KUCHYŇKA	5,6
249	CHODBA	4,3
290	CHODBA	18,6

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
291	KANCELÁŘ	21,5
292	KANCELÁŘ	18,5
293	PŘEDSÍŇ	3,0
294	WC	1,6
299	KANCELÁŘ	16,3
296	KUCHYŇKA	5,6
297	KANCELÁŘ	14,4
298	DENNÍ MÍST. POMOC. PERS.	24,5
299	ŠATNA	8,1
260	KOUPELNA	3,4
261	SKLAD ZDRAV. POTŘEB	18,0
262	SCHODISTOVÝ PROSTOR	44,1
263	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,4
264	KOUPELNA	8,3
269	PŘEDSÍŇ	7,5
266	KOUPELNA	4,3
267	POKJ	18,6
268	PŘEDSÍŇ	7,5
269	KOUPELNA	4,3
270	POKJ	18,6
271	PŘEDSÍŇ	7,5
272	KOUPELNA	4,3
273	POKJ	18,2
274	PŘEDSÍŇ	14,5
279	KOUPELNA	6,1

Poznámka:


- Dveře se musí otvírat ve směru úniku. Dveře jsou uzamčeny elektrickým zámek, který EPS v případě požáru automaticky uvolní.
- Podle nářezů mohou být kabely pro ovládaná zařízení (tzn. kabely s funkční integritou při požáru) instalovány pod omítkou (min. 10 mm), např. na CHÚC. Pokud to není možné, budou použity bezhalogenové lišty s požárními příchytkami.
- Pro hlásiče jsou použity kabely typu J-Y(ST)Y, jsou-li volně vedeny prostory nebo požární úseky bez požárního rizika. V obývacích pokojích a v CHÚC jsou použity kabely typu B2ca s1 d1 a1. Kabely s garantovanou funkcí při požáru budou kotveny po 30 cm certifikovanými příchytkami.

LEGENDA

- EPS ÚSTŘEDNA EPS
- OPPO OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
- KTPO KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
- ZDP ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU
- CCO VÝSTUPNÍ PRVEK
- MIP VSTUPNÍ PRVEK
- PSU NAPÁJECÍ ZDROJ, EN54-4
- OT OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁŠIČ
- OT OPTICKO-TEPLOTNÍ HLÁŠIČ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁŠIČ
- OPTICKÁ SIGNALIZACE
- STOUPAČKA
- KABEL PRO HLÁŠIČE
- KABEL P30-R

Číslování hlásičů
01/01/8
Číslo hlásiče
Číslo linky
Číslo ústředny

V kuchyních je nutné instalovat OPTOTEPLOTNÍ hlásiče

Investor: SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRAHA 9, z.ú.		Zodpovědný projektant: Ing. Ivan Macháček		 AVALON s.r.o. Rokycanova 18 130 00 Praha 3 IČ 63978865 tel: 222 592 666 e-mail: projekce@avalon.cz
		Výpracoval: Natalia Volkova		
Stavba: SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRAHA 9, z.ú. NOVOVYSOČANSKÁ 505/8, PRAHA 9		Číslo: EPS	Datum: 09/2023	
		Projektový stupeň: DPS	Podíl M: 10x44	
Výkres: PŘEHLEDOVÝ VÝKRES – EPS – 2.NP		Vydáno:	Číslo výstisku:	
				Měřítko: 1:100
				Výkres č.: 003