

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Identifikace veřejné zakázky:

Název: **Stavba parkoviště u dělnického domu ve Skřivanech – 1.etapa**

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Druh řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Identifikační údaje zadavatele:

Název: **Obec Skřivany**

Sídlo: Dr. Vojtěcha 199, 503 52 Skřivany

IČ: 00269514

Zastoupen: Karolínou Hálovou Dis., starostkou obce

ID datové schránky: kgca6qs

Profil zadavatele: <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/da1756a3-58a3-4636-a5fe-c42255a534b1>

Vysvětlení na dotazy uchazeče ze dne 6. a 7. 12. 2023

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci jsou uvedeny položky:

-soupis prací Příloha_č.4d_Slepý rozpočet_VV_nabíječky1.

4	Nabíjecí stanice pro komerční využití 32A, 22kW Typ výstupu Typ pravé strany zásuvkou typ T2. Je možné na objednávku dodat i s konektorem T1 nebo T3. Volný přístup k nabíjení bez zajištění. Specifikace • Napájení: 220-240 V / 380-415 V • 7,4 kW nebo 22,1 kW (32 A pro 230 / 400 V) a nastavitelné od 6 A do 32 A • Vysoce robustní zásuvky (Typ 2 nebo Typ 2 s clonkami) díky postříbeným kontaktům zabraňují přehřátí Nabíjecí proud 32 A Nabíjecí výkon 22 kW Jmenovité napětí 400 V Typ zásuvky T2 Krytí IP55 Barva Šedá Šířka (mm) 482 Výška (mm) 1400 Délka (mm) 248 Hmotnost (kg) 45			3 ks	0,00
---	---	--	--	------	------

Žádáme o upřesnění, jestli se jedná o počet dobíjecích stanic (každá stanice může nabíjet 2 auta), nebo o počet dobíjecích bodů, kdy by se daly postavit 3 jednotlivé dobíjecí body pro 3 auta

Žádáme zadavatele, pro vyloučení pochybností, o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 1:

dle dokumentace se jedná o 3 ks nabíjecích stanic pro 6 parkovacích stání, tj. na každou nabíjecí stanici 2 dobíjecí body.

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci je uvedena položka:

-souis prací Příloha_č.4a_Slepý rozpočet_VV_parkoviště_I.etapa

22.	B	X312	Dešťová kanalizace	kpl	1,0		0,00
-----	---	------	--------------------	-----	-----	--	------

Plný popis:

Položka je bez odkazu, popisu, s výměrou 1 kpl.

Současně je v zadání objekt:

Příloha_č.4b_Slepý rozpočet_VV_parkoviště_dešťová kanalizace_I.etapa

Žádáme zadavatele, pro vyloučení pochybností, zda je

„Příloha_č.4b_Slepý rozpočet_VV_parkoviště_dešťová kanalizace_I.etapa“

tou dešťovou kanalizací, která je samostatnou položkou v příloze č. 4a (pol č. 22).

Odpověď na dotaz č. 2:

Ano.

Závěr:

Zadavatel odpověděl na výše uvedené dotazy.

Vzhledem k rozsahu a povaze vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Kutné Hoře dne 7.12.2023

Martin Dukay, MBA v.r.

Uno Society s.r.o.

smluvní zástupce zadavatele