

Náměstí Svobody Planá severní část – zadávací řízení

Dodatečné informace, odpovědi na dotazy:

Dotaz č.1 ze dne 26.11.2013

1)Ve výkazu výměr objektu SO 101 Komunikace I.etapa je položka č.34 kladení dlažby z kamenných desek bez označení MJ (měrné jednotky) = prosím o doplnění (u příslušného materiálu pol.č.35 je uveden ks ,ale to nevím jak je myšleno - nemělo by být spíše m2 ?) a stejně tak pol.č.36 = dále bychom potřebovali vědět přesnější rozměry jednotlivých desek = obdobně je uvedeno i ve výkazu pro II.etapu

Položka č. 34 měrná jednotka je m2

Položka 35 a 36 měrná jednotka je m2

Položka 36 - Šířka 400 mm, délka může být různá - bude se řezat podle situace

2)Ve výkazu výměr objektu SO 101 Komunikace I.etapa je položka č.35 kamenné desky pro dlažbu = je zde uvedena poznámka ZE SKLÁDKY MĚSTA PLANÁ = má se tomu rozumět tak, že nám tato dlažba bude dodána městem, čili bude zdarma?

Materiál je na skládce města Planá, oceňte pouze dopravu na staveniště

3)Ve výkazu výměr objektu SO 101 Komunikace I.etapa pol.č.50 Dlažba z lomového kamene = tímto se myslí jaká část plochy? A lze materiál blíže specifikovat?

Jedná se plochu kolem morového sloupu, materiál bude použit z demolice současné dlažby pod dnešním asfaltovým povrchem

Dotaz č.2 ze dne 27.11.2013

SO 101 Komunikace I. etapa

- pol.č.35 kamenné desky pro dlažbu, materiál ze skládky města Plané
Znamená to, že materiál máte vlastní? Nevím podle čeho položku ocenit.
Materiál je na skládce města Planá, oceňte pouze dopravu na staveniště

- pol.č.36 desky žulové řezané tl. 60mm neleštěné - místa pro přecházení
U položky chybí měrná jednotka?
Bylo by možné blíže specifikovat materiál (délka? šířka?)
Šířka 400 mm, délka může být různá - bude se řezat podle situace

- pol.č.68 ocelový ochranný korzet kolem kmene stromu PROCITY
Je nutno dodržet tohoto výrobce?
Prosím o bližší specifikaci výrobku. (Typ, rozměry)
Obecně korzet může vyrobit a dodat kdokoli, ale musí vypadat jako uvedený výrobek jde o koordinaci mobiliáře s veřejným osvětlením a ostatním vybavením

SO 101 Komunikace II. etapa

- pol.č.34 kamenné desky pro dlažbu, materiál ze skládky města Plané
Znamená to, že materiál máte vlastní? Nevím podle čeho položku ocenit.
Materiál je na skládce města Planá, oceňte pouze dopravu na staveniště
- pol.č.35 desky žulové řezané tl. 60mm neleštěné - místa pro přecházení
U položky chybí měrná jednotka?
Bylo by možné blíže specifikovat materiál (délka? šířka?)
Šířka 400 mm, délka může být různá – bude se řezat podle situace
- pol.č.67 ocelový ochranný korzet kolem kmene stromu PROCITY
Je nutno dodržet tohoto výrobce?
Prosím o bližší specifikaci výrobku. (Typ, rozměry)
Obecně korzet může vyrobit a dodat kdokoli, ale musí vypadat jako uvedený výrobek jde o koordinaci mobiliáře s veřejným osvětlením a ostatním vybavením

Úprava plochy před radnicí

- Ve výkresu situace je betonový obrubník ABO 1-15. Ve výkazu výměr však tato položka není?
Položka č.41 Osazení silničního obrubníku patří předpokládám k materiálové položce č.42 obrubník BEST-LINEA.
Tento obrubník je však parkový a proto tato vazba není úplně v pořádku.
Jak píšou výše, obrubník ABO 1-15 není ve výkazu výměr.

Položka č. 41 je správně.

Správná výměra položky č. 42 je 140.48 ks

Chybí položka dodávka obrubníků ABO 1-15 o výměře 21,21 m - nutno ji přidat