

Dodatečné informace č. 5 k zadávacímu řízení

Městská část Praha – Kolovraty

Se sídlem Mírová 364, 10300 Praha 10 – Kolovraty

IČO: 002403466

Zastoupená: Jomášem Zejfartem, M.A. starostou

Kontaktní osoba za zadavatele:

Mgr. Ivana Vrbová

tel.: 608 736 526

e-mail: ivana.vrbova@centrum.cz

(dále jen „Zadavatel“)

Výše uvedený zadavatel v souladu se zadávací dokumentací na základě dotazu poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce s názvem: **„Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti objektu knihovny č.p. 20, parc. č. 410 v k.ú, Kolovraty – opětovné vyhlášení“**

zadávané jako veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz:

Mám další dotaz od oknaře a to ohledně nano folie. V TZ je uvedeno "U oken, kde nebudou instalovány vnější žaluzie bude použita odrazová nano fólie." Víc jsem k folii nenasel a oknař se ptá. Co to je odrazová nano fólie? respektive by rad dostala parametr co od folie očekáváte co má plnit a dělat? Pokud dostane parametr, co od folie očekáváte je možnost, že to bude umět nahradit jiným typem skla a splnit Váš požadavek bez toho aby na sklo lepil folii.

Odpověď:

Nanokeramické fólie se používají primárně pro snížení přehřívání interiéru při minimálním omezení denního světla – zachovávají propustnost světla 70 %. Fólie částečně odráží (cca 26 %) a částečně pohlcují (cca 52 %) infračervené tepelné záření a pohlcují více než 99 % UV záření.

V Praze dne 8. října 2025

Mgr. Ivana Vrbová