



MĚSTO PÍSEK

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1

Zadavatel: Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466;
Adresa: Mírové nám. 1466, 397 01 Písek; Jednající: Mgr. Evou Vanžurovou, ředitelkou;
IČ: 70943125

Otevřené podlimitní výběrové řízení na stavební práce – „Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek“

Výše uvedený veřejný zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona formou otevřeného řízení.

Dotaz č. 1:

„V zadávací dokumentaci uvádíte, že požadujete profilaci výplní hl.80mm. Předpokládáme, že je tím myšlena stavební hloubka použitých plastových profilů. Je nutné tento požadavek dodržet za předpokladu splnění uvedených součinitelů prostupu tepla tj. sklo $U=1,1(Wm^2K)$ a celé okno $U=1,2(Wm^2K)$ “.

Odpověď č. 1:

Zadavatel požaduje, aby uchazeči dodrželi veškeré údaje uvedené v zadávacích podmínkách, tj. je nutné dodržet i profilaci výplní hl. 80 mm.

V Písku dne 24. 02. 2014

Ing. Jiří Bláha Veřejné zakázky

tel.: +420 382 330 243 / fax: +420 382 214 431

e-mail: jiri.blaha@mupisek.cz / www.mesto-pisek.cz

Městský úřad Písek / Velké náměstí 114/3 / 397 19 PÍSEK



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu