

LEGENDA

POPIS

DOMOVNÍ ČERPACÍ JÍMKA PRO ODPADNÍ VODU

– KOMPLETNÍ SYSTÉM S PONORNÝM ČERPADLEM A SADOU PRO AUTOMATIZOVANÝ PROVOZ  
POLYETYLENOVÁ KRUHOVÁ NÁDRŽ S KRYCÍ DESKOU přibl. rozm: v=1800mm, š=800mm,  
PLNÉ VYBAVENÍ NEREZ. POTRUBÍM, ZPĚTNOU KULOVOU KLAPOUKOU, UZÁVÍRACÍ ARMATUROU,  
SPOUŠTĚCÍM ZAŘÍZENÍM A ŘETĚZEM, PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO S ŘEZACÍM ZAŘÍZENÍM PRO  
SVĚRNÉ SPOJENÍ U=400V, SADA PRO SNÍMÁNÍ PROVOZNÍCH A HAVARIJNÍCH HLADIN, SPÍNACÍ  
A VÝSTRAŽNÁ AUTOMATIKA PRO INSTALACI V PILÍŘI.

VYOBRAZENÍ JE SCHÉMATICKÉ A NEODKAZUJE NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK ANI VÝROBCE.

PODROBNÁ SPECIFIKACE – VIZ POŽADAVKY

DČJ



SPÍNACÍ SKŘIŇ

POKLOP\_TŘ. B125

ŘEZ A-A

POKLOP\_TŘ.A15

PŮDORYS

ŠACHTA

VÝTLAK PE

SPOJKA


HLADINOVÉ SONDY





ČERPADLO

GRAVITAČNÍ  
NÁTOK

min. 1750

cca 800



VYPRACOVAL	ZODP. PROJ.	HIP	<b>PROVOD inž. spol. s r.o.</b> V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz			
Ing. J.MALÁ 	Ing. P. PLICHTA 	Ing. J.MALÁ 				
INVESTOR: OBEC ÚJEZDEC, ÚJEZDEC 49, 277 45 ÚŽICE						
STAVBA:  KANALIZACE A ČOV ÚJEZDEC  SO 02.2 Kanalizační tlakové přípojky			FORMÁT	2xA4	ČÍSLO PARÉ	
			STUPEŇ	DPS		
			DATUM	01/2025		
			MĚŘÍTKO			
			kótováno v	m		
			Č. ZAKÁZKY	670		
OBSAH: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  Vzorová domovní čerpací jímka			Č. VÝKRESU	D1.1—03—04		