

**PROVOD – inženýrská společnost s.r.o.**V Podhájí 226/28,  
400 01 Ústí nad Labem  
e-mail: pavla.guernerova@provod.cz  
IDDS: 5qjvgsu

Náše značka	Vyřizuje	Tel. číslo/e-mail	Praha
č. ev.: 30453/2024	Beníšek Miroslav	736623741	20.05.2024
č. j.: 3415/24/KSUS/MHT/BEN		miroslav.benisek@ksus.cz	

**Věc: „Kanalizace a ČOV Újezdec“ – vyjádření k projektové dokumentaci, k Vašemu č. 2024/034/G**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce silnic II. a III. tříd na území Středočeského kraje a zástupce Středočeského kraje v rozsahu oprávnění vyplývajícího ze Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., v platném znění, souhlasí s výše uvedenou akcí, v jejímž rámci budou vlivem umístění tlakové kanalizace včetně přípojek, dotčeny následující nemovitosti:

- silnice č. III/24218, staničení km 0,500 – 0,960, pozemek parcelní číslo 273/3 a 277/1 v katastrálním území Újezdec u Mělníka a obci Újezdec

a to za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace a tohoto našeho vyjádření.
2. Zástupce správce silnici bude zván ke kontrole prováděných prací (vytýčení, výkopy, zásypy, obnovy apod. viz požadavky v technických podmínkách) a k předepsaným zkouškám. Zhotovitel bude provádět průběžnou fotodokumentaci. Přesný rozsah opravy povrchu bude odsouhlasen zástupcem správce silnic KSUS SK.
3. Žadatel v dostatečném předstihu předloží ZOV a harmonogram prací.
4. Tlaková kanalizace v úsek LA-01-0,012.5km - LA-03-0,067.5km bude vedena mimo živičný povrch, za odvodňovacím příkopem silnice číslo III/24218, ve vzdálenosti minimálně 2,00 metru od hrany propustku.
5. Práce budou prováděny v souladu s Technickými podmínkami pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě, dostupnými online na adrese [https://www.ksus.cz/public/files/pages/target\\_addmenu/technicke-podminky-pro-zasahy-do-povrchu-komunikaci-a-provadeni-vykopu-a-zasahu-ryh-pro-is.pdf](https://www.ksus.cz/public/files/pages/target_addmenu/technicke-podminky-pro-zasahy-do-povrchu-komunikaci-a-provadeni-vykopu-a-zasahu-ryh-pro-is.pdf).
6. Majetkoprávní vztahy mezi Stavebníkem a KSÚS budou vypořádány na základě příslušné smlouvy („Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ a na ni následně po dokončení stavby navázaná „Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě“).
7. **Stavební práce** podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3, zákona č. 13/1997 Sb. budou prováděny za podmínek uvedených ve „Vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice“, které si vyžádá investor nebo zhotovitel u správce silnice min. 6 týdnů před zahájením stavebních prací.  
-Vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice je nezbytným podkladem pro vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice silničním správním úřadem z důvodu **provádění**

**stavebních prací podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb. (stavební práce budou vždy prováděny mimo období od 1. 11. do 31. 3. následujícího roku, z důvodu probíhající zimní údržby pozemních komunikací).**

8. Před zahájením provádění stavebních prací (po vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice z důvodu provádění stavebních prací silničním správním úřadem) požádá stavebník nebo zhotovitel o **protokolární předání silnice** a po provedení stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel o předání upraveného úseku silnice správci zpět. O předání správci bude sepsán předávací protokol. Předávající odpovídá správci za řádné provedení díla po dobu 60 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu poslední stranou.
9. Napojení areálu ČOV bude splňovat podmínky dané § 12, odstl vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zvláště podmínky dané v doporučených ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110 a tohoto našeho vyjádření.
10. Součástí sjezdu bude propustek a musí mít nejméně tyto jmenovité světlosti trub:
  - a. 400 mm pro délku propustku do 6 metrů,
  - b. 600 mm pro délku propustku od 6 metrů do 10 metrů a pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu propustku nad 2 %,
  - c. 800 mm pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu propustku do 2 %.
  - d. propustek bude opatřen zpevněnými, sešikmenými čely.
11. Přípojka NN pro ČOV bude vedena za vnější hranou odvodnění silnice a v minimální vzdálenost 2,00 metry od hrany propustku silnice číslo III/24218.
12. Oplocení areálu ČOV bude umístěno z a odvodňovací příkop silnice III/24218.
13. Stavební materiál a technika nebudou skládány a ukládány na silnici v naší správě.
14. Silnice v naší správě nebude využívána pro parkování vozidel zásobujících stavbu.
15. Výkopek nebude ukládán na vozovku a nebude bránit odvodnění.
16. Při provádění prací nebude docházet k znečištění silnice v naší správě a nesmí být ohrožena plynulost a bezpečnost silničního provozu.
17. Případné znečištění nebo poškození silničního pozemku bude bezodkladně uvedeno do původního stavu.

V případě změn – dalších skutečností, které nebyly v době vydání vyjádření známy a které by se dotýkaly silniční sítě, bude záměr předem projednán se správcem silnice, který si vyhrazuje právo své vyjádření doplnit, upravit nebo změnit.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.

\* Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí i smlouvy o zřízení služebnosti podléhá schválení Rady Středočeského kraje a finanční kontrole. Tento proces obvykle trvá cca 2-3 měsíce. Obě smlouvy vyhotovuje KSÚS na podkladu Středočeským krajem schválených smluvních vzorů. K vyhotovení smlouvy musí Stavebník předložit vyplněnou žádost spolu s podkladem pro výpočet úhrady viz příloha č. 1 k tomuto vyjádření. Jednorázová úhrada budoucí služebnosti musí být uhrazena před zahájením stavebních prací na základě vyhotovené faktury KSÚS.

Přílohy: situace

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, (24)  
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 Lenka Chmelová IČO: 00066001

Vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště

# Doručenka datové zprávy

**Předmět:** Vyjádření KSUS 3415-24  
**ID zprávy:** 1362781258  
**Typ zprávy:** Poštovní datová zpráva  
**Stav zprávy:** Doručena  
**Datum a čas doručení:** 23. 5. 2024 v 12:01:59

---

**Odesílatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, CZ  
**ID schránky:** a6ejgmx  
**Typ schránky:** Právnícká osoba  
**Odesílající osoba:** Spisová aplikace

---

**Adresát:** PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, Bukov, 40001 Ústí nad Labem, CZ  
**ID schránky:** 5qjvgssu  
**Typ schránky:** Právnícká osoba

---

**Zmocnění:** Nežadáno  
**Naše čís. jednací:** 3648/24/KSUS/MHT/BEN  
**Naše spisová zn.:** ZN/339/24/KSUS/MHT  
**Vaše čís. jednací:** Nežadáno  
**Vaše spisová zn.:** Nežadáno  
**K rukám:** Nežadáno  
**Do vlastních rukou:** Ne

---

## Události zprávy:

**23. 5. 2024 v 12:00:12** EV0: Datová zpráva byla podána.  
**23. 5. 2024 v 12:00:12** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce.  
**23. 5. 2024 v 12:01:59** EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí není dotčeno.

---

## Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 783858261716894292868



Datum vystavení: 28. 05. 2024

Konverze nejpozději: 27. 06. 2024

Konvertovaný dokument: kompletní datová zpráva

ID zprávy: 1362781258

Předmět: Vyjádření KSUS 3415-24

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 23. 5. 2024 v 12:01:59

Odesílatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková  
organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, CZ

ID schránky: a6ejgmx

Typ schránky: Právnícká osoba

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, Bukov, 40001  
Ústí nad Labem, CZ

ID schránky: 5qjvgsu

Typ schránky: Právnícká osoba