



SO102 ±0,000 = +211.000

POZNÁMKY:

Specifikace provedení:
Výrobní třída EXC2 dle EN1090-2.
Obecné tolerance dle EN 1090-2.
Funkční tolerance dle EN13920.

Materiálové specifikace:
Konstrukční ocel S235.
Konstrukce žárově zinkována dle EN ISO 1461.
Šrouby, matice a podložky: žárově zinkovány, třída pevnosti 8.8
Kategorie šroubových spojů: A a D dle EN 1993-1-8.

PROJEKTANT  VHSC Magistra 1275/13 140 00 Praha 4, Močba www.vhsc.cz		VÝKONAL Pavel Dřelák KONTROLA A ZODPOVĚD Ing. Holmář P.D.		Datum <i>Dřelák</i> <i>Holmář</i>	
VÝKONAL  AFRY Magistra 1275/13 140 00 Praha 4, Močba www.afry.cz		NÁZEV MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ			
ZÁKAZNÍČKA 0404721		MAPKA SO102 – Sklad dřevěné štepky Zastřešení sil		VPŘÍKLAD 1:150	
STUPEŇ DOKUMENTACE: DOP		AXONOMETRIE OK		PRŮV. M. 16	
DATUM 12/2023		KONTROLA A ZODPOVĚD Ing. Urbánek		REVIS. 0	
		KONTROLA A ZODPOVĚD S404721-DS102-222		LST	