

Obec Bolatice

Hlučínská 95/3, 7478 23 Bolatice

zveřejněno na profilu zadavatele: dne 29. 01. 2026

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/127a38a7-d8ae-4a9f-8457-6302fd19bd48>

SDĚLENÍ ZADAVATELE

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízení podle § 52 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“) označené **Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích – 1. etapa**

Údaje o zadavateli a jeho zástupci

zadavatel:	Obec Bolatice
Sídlo:	Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice
Oprávněná osoba:	Mgr. Herbert Pavera, starosta
IČO:	002 99 847
zástupce zadavatele:	recte consulting s.r.o.
sídlo:	Nádražní 612/36, Ostrava Moravská, PSČ 702 00 Ostrava
IČO:	072 54 644
kontaktní osoba:	Jana Kobělušová, +420 734 260 410, +420 731 677 477, recte@recte.cz

Obec Bolatice, Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice, IČO 002 99 847 zastoupené Mgr. Herbertem Paverou, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném podlimitním řízení veřejnou zakázku označenou **Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích – 1. etapa** (dále jen „veřejná zakázka nebo zadávací řízení“). Veřejná zakázka, resp. oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 20. 1. 2026 pod ev. číslem zakázky Z2026-004126 a na profilu zadavatele uvedeného výše.

Dne 29. 1. 2026 se od 13:00 hodin konala prohlídka místa plnění se srazem před Obecním úřadem v Bolaticích. V průběhu prohlídky byl vznesen dotaz týkající se vzorku stavebních materiálů z budov areálu ZD Bolatice. Zadavatel z důvodu zachování zásady rovného zacházení ponechal tento dotaz bez komentáře; v zájmu transparentnosti však k tomuto sdělení přikládá **Přílohu č. 1**, která obsahuje odpověď na dotaz vznesený během prohlídky místa plnění.

V této souvislosti se zadavatel vrací k dotazu tazatele k obsahu zadávacích podmínek, který je vedený pod pořadovým číslem 4 a který zadavatel uveřejnil na svém profilu dne 28. 1. 2026. Pro pořádek zadavatel rekapituluje zmíněný dotaz: *Výkaz výměr uvádí v položkách asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu a vrstva ložní ACL 16 z modifikovaného asfaltu, proti tomu technická zpráva a řezy modifikovaný asfalt neuvádí. Co je správně a co máme ocenit?*

Na základě stanovisko zpracovatele projektové dokumentace zadavatel přikládá k tomuto sdělení (**Příloha č. 2**) rovněž aktualizovanou část VV, a to pro **SO 101, SO 102, SO 301 a SO 501**, kde dochází k opravě na *nemodifikované vrstvy v objektech*.

V Ostravě dne: 29. 1. 2026

JANA KOBĚLUŠOVÁ

zástupce zadavatele

Příloha č. 1 – Rozbor směrného vzorku stavebních materiálů (ekologický audit)

Příloha č. 2 – Opravená část VV (nemodifikované vrstvy v objektech SO 101, SO 102, SO 301 a SO 501)