



V Praze dne 19.9. 2014

Věc: Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek, Mírové nám. 1466
Sídlo zadavatele:	Písek, Mírové nám. 1466, PSČ 397 01
Název veřejné zakázky:	Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení

Otázka č. 1

Znění dotazu

Výkaz výměr neobsahuje položky na demontáž a zpětnou montáž vnitřního dřevěného obkladu stěn na chodbách – jak máme ocenit?

Znění odpovědi

Montáž a demontáž vnitřního dřevěného obkladu v chodbách není součástí plnění této veřejné zakázky. Pokud uchazeč bude nucen při své činnosti část obložení demontovat, bude toto provedeno investorem, případně jako jiná dodavatelská zakázka.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že předmětem plnění veřejné zakázky jsou pouze ty práce a dodávky, které obsahuje výkaz výměr a soupis prací a dodávek. V případě, že se vyskytnou další práce a dodávky, které výkaz výměr a soupis prací a dodávek neobsahuje, budou tyto řešeny mimo tuto veřejnou zakázku.

Otázka č. 2

Znění dotazu

Při prohlídce místa plnění bylo zjištěno, že okna nelze kotvit do ozubu ostění dle detailů v PD – jak ocenit?

Znění odpovědi

Při realizaci bude nutno provést variantu ostění s přizděním bočních vnitřních špalet cihelnou přízdívkou z plných cihel. Tato varianta je obsažena ve výkazu výměr a dodavatel by ji tudíž měl v nabídce ocenit. Přízdívka s lícem ustoupeného parapetu bude po výšce ukotvena do stávajícího zdiva a zavázána kapsami ve venkovní špaletě. Po odborné konzultaci na místě s výrobcem oken lze okna kotvit šrouby, případně kotevními nerez kotvami do bočních špalet – viz Technická zpráva bod D2. Způsob kotvení bude upřesněn projektantem s montážní firmou oken po odstranění stávajících oken a zjištění stavu stávajícího zdiva stěn po odstranění parapetů a bednění špaletových oken. Kotevní prvky oken jsou součástí dodávky oken.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že předmětem plnění veřejné zakázky jsou pouze ty práce a dodávky, které obsahuje výkaz výměr a soupis prací a dodávek. V případě, že se vyskytnou další práce a dodávky, které výkaz výměr a soupis prací a dodávek neobsahuje, budou tyto řešeny mimo tuto veřejnou zakázku.

Otázka č. 3

Znění dotazu

V článku 7 zadávací dokumentace je uvedeno: „Uchazeč je povinen k návrhu smlouvy připojit všechny přílohy, které příslušný vzor smlouvy specifikuje“. Vzor smlouvy specifikuje následující přílohy:

PŘÍLOHA 1 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

PŘÍLOHA 2 – VÝKAZ VÝMĚR OCENĚNÝ ZHOTOVITELEM

PŘÍLOHA 3 – HARMONOGRAM

PŘÍLOHA 4 - SEZNAM SUBDODAVATELŮ

PŘÍLOHA 5 – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY S.I.A. ČR

Jaké přílohy ke smlouvě budou vyžadovány do nabídky, popř. v jaké specifikaci (např. harmonogram)?

Znění odpovědi

V nabídce je nutné připojit k návrhu všechny přílohy vyjma přílohy č. 1 Projektová dokumentace. Ta bude připojena až při podpisu smlouvy.

Ing. Pavel Jirka
jednatel Veřejné zakázky s.r.o.
tel. 224 318 907