



Evropská unie

Investice do vaší budoucnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Fond soudržnosti

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

Název veřejné zakázky:	Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 2. stavba
Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2017-009548
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	České přístavy, a.s.
Sídlo:	Jankovcova 6, 170 00 Praha 7
IČ:	452 74 592
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

SO 2.001 DEMONTÁŽ PROVOZNÍ BUDOVY

Položky č. 4, 5, 6, 7, 8, 10 a 14 týkající se demoličních a bouracích prací a demontáží zahrnují přemístění suti a odpadu pouze do 1km. Výkaz výměr nevykazuje přemístění suti a odpadu na externě řízené skládky. Obsahuje pouze skládkové poplatky. Vzhledem k tomu, že má být odvoz sypkých materiálů realizován po řece, máme uvažovat v ceně skládkových poplatků i náklady na tyto přesuny, nebo zadavatel doplní výkaz výměr o tyto položky?

ODPOVĚĎ 1

Položky č. 6, 7, 8 s odvozem do 1 km se nemění.

Demontované ocelové konstrukce budou uloženy na území přístavu na místo určené správou přístavu (předpokládá se opakované použití v přístavu).

Položka č. 14 Vybourání a přemístění ČOV se nemění.

Demontovaná ČOV bude uložena na území přístavu na místo určené správou přístavu.

Položka č. 4

pol. 966**141** Bourání konstrukcí z cihel a tvárnic s odvozem do 1 km se mění na pol.

966**148** Bourání konstrukcí z cihel a tvárnic s odvozem do 20 km

(např. odvoz na recyklační středisko stavebních odpadů Malý Újezd – Vavříneč je do 10 km, odvoz na skládku Uhy je do 18 km).

Položka č. 5

pol. 966**151** Bourání konstrukcí z prostého betonu s odvozem do 1 km se mění na pol.

966**158** Bourání konstrukcí z prostého betonu s odvozem do 20 km



Položka č. 10

pol. 967171 Vybourání částí konstrukcí dřevěných s odvozem do 1 km se mění na pol. 966178 Vybourání částí konstrukcí dřevěných s odvozem do 20 km

DOTAZ 2

K položkám č.12 Odstranění izolace (odstranění tepelné izolace stropu a stěn) a č.10 Vybourání částí konstrukcí dřevěných (vybourání sádkartonových příček a obkladů) chybí kromě přesunů vybouraných hmot i skládkové poplatky. Doplní zadavatel tyto položky do výkazu výměr?

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel upravuje položku č. 1 – u pol. 014102 Poplatky za skládku se mění počet měrných jednotek (tun) z 208,00 na 236,05 t. (přípočet: pol. č. 10 $43,0 \times 0,64 = 21,76$ t; pol. č. 12 $34,0 \times 0,015 = 0,51$ t).

INFORMACE PRO DODAVATELE

Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytuje dodavatelům jako přílohu č. 1 upravený a pro zpracování nabídek závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní, který obsahuje změny popsané v odpovědích na dotazy 1 a 2 výše.

INFORMACE O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil dopad tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s §98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V tomto prodloužení lhůty je zohledněna povaha změny, ve smyslu §99, odst. 2 zákona.

Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.2.2)	Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast: Datum: 16. 6. 2017 Místní čas: 10:30 hodin
nové znění bodu IV.2.7)	Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: 16. 6. 2017 Místní čas: 10:30 hodin

INFORMACE

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.

Příloha:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_Mělník_úprava15_6_2017

V Brně dne 5. 6. 2017