



HZSTX00F7VN6



## Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

**Karviná**

Ostravská 883/8, 733 01 Karviná-Fryštát



Č. j.: HSOS- 3620-7/2023

Počet stran: 3

Počet příloh: 0

Adresát:

**Ing. Vladimír Cigánek**

Rolnická 180

735 51 Bohumín - Pudlov

Vyřizuje za PO: Ing. Barbora Vžentková

Tel.: 950 711 125

E-mail: barbora.vzentkova@hzscr.cz

Vyřizuje za OOB: Bc. Ivona Urbančíková

Tel.: 950 711 133

E-mail: ivona.urbancikova@hzs.cr

Datum: 13. 9. 2023

### **KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA**

**Název stavby:** Konverze Vodárenské věže - výstavba větrné elektrárny**Místo stavby:** Pudlov, Bohumín, ul. K Odře, k. ú.: Pudlov, parc. č. 381/2, 423/5, 423/13**Stavebník:** Ing. Vladimír Cigánek, Rolnická 180, Pudlov, 735 51 Bohumín**Předložená dokumentace:**

projektová dokumentace pro vydání společného povolení

vypracoval: Ing. Vladimír Cigánek, ČKAIT 1102729

datum: 11/2022

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) obdržel dne 28.8.2023 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS MSK k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

#### **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

HZS MSK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26

odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS MSK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

### **Odůvodnění**

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ **Požárně bezpečnostní řešení:**

název: Konverze Vodárenské věže - výstavba větrné elektrárny

vypracoval: Ing. Zuzana Heinzová, ČKAIT 1102457

datum: srpen 2023

Řešený objekt je nově navržen pro podnikatelské účely (kanceláře) s bytovou jednotkou v horních podlažích objektu.

HZS MSK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu podsklepeného objektu původní vodárenské věže o zastavěné ploše 126,7 m<sup>2</sup>, výška 35,86 m, třetí třída využití, která je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

### **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva**

HZS MSK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru, podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“) a podle stavebního zákona posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS MSK podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

### **Odůvodnění**

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Dokumentace k akci “ Konverze Vodárenské věže - výstavba větrné elektrárny Bohumín – Pudlov, parcela č.423/13, 423/5, 381/2, k.ú. Pudlov“, parcela č.423/13, 423/5, 381/2, k.ú. Pudlov, 735 51 Bohumín – Pudlov, Souhrnná technická zpráva z 11/2022.
- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Z posouzení předložené dokumentace v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS MSK k závěru, že dokumentace splňuje obsahové náležitosti.

### **Závěr**

HZS MSK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

### **SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

#### **Upozornění:**

Požárně nebezpečný prostor posuzované stavby přesahuje hranici stavebního pozemku, zasahuje na sousední parcely č.380/1 a 423/20.

#### **Dále Vám sdělujeme:**

**V případě přístřešku pro FVE - automobily** na parc. č. 381/2 v k. ú.: Skřečůň se jedná o jednopodlažní nepodsklepený objekt o zastavěné ploše cca 200 m<sup>2</sup>, první třída využití, která je podle § 7 odst. 1 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie I.

por. Ing. Barbora Vžentková  
referent pracoviště prevence, ochrany  
obyvatelstva a krizového řízení