

Zadavatel:

Obec Petrovice
Petrovice 529
PSČ 403 37
IČ: 00266922

Organizátor veřejné zakázky:

Allowance s.r.o.
Korunní 810/104
101 00 Praha 10
IČ: 26140136

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA ŽÁDOST UCHAZEČE O DODATEČNÉ INFORMACE
K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE UST. § 49 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH
ZAKÁZKÁCH

„Petrovice – II. etapa kanalizace“

vyhlášené ve věstníku veřejných zakázek ev. č.: 488716

Věc: „Petrovice – II. etapa kanalizace“ – odpovědi na dotazy

V průběhu lhůty pro podání nabídek podali někteří z dodavatelů žádost o poskytnutí dodatečných informací. Tyto informace doručujeme všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Znění dotazu č. 5:

Dotaz č. 5:

V novém výkazu výměr chybí oproti původnímu položka „Uložení sypaniny na skládku“, proč zadavatel tuto položku odstranil? Myslíme si, že by tato položka měla být součástí výkazu, pokud se zemina odváží na skládku.

Odpověď na dotaz č. 5:

V doplněném V-V byl doplněn odvoz přebytečného výkopku na skládku do Všebořic, která nahradila uložení sypaniny na skládku do 5km, včetně poplatku za uložení.

25	001	171201201	Odvoz výkopku na skládku do vzdálenosti 20km, Všebořice
	m3	666,900	

Odvoz přebytečného výkopku $666,9 \text{ m}^3 \times 1,7 \text{ t/m}^3 = 1.134 \text{ t}$

001	999999998	Poplatek za uložení přebytečného výkopku na skládku	t
	1	134,000	

Znění dotazu č. 6:

Dotaz č. 6:

V minulých dodatečných informacích v dotazu č. 2 jsme se dotazovali na obsyp, a zadavatel odpověděl, že obsyp je ze štěrkopísku a je doplněn ve výkazu výměr, ale nikde jsme jej tam nenašli. Proto dotaz vznášíme znovu v původním znění: Zadavatel uvažuje o obsypání potrubí původní vhodnou zeminou (viz. Technická zpráva), ale současně v příčném řezu ve výkresu B4-1.5-1 uvažuje o alternativě (písek, stejnozrný štěrk, netříděný, zrnitý materiál All-in, drcené stavební materiály, původní vhodnou zeminu zrnitost do DN 200 – 22 mm). Co když se během prací zjistí, že původní zemina není vhodná, jaký bude použit materiál na zásyp? Pro případ použití jiného materiálu vhodného na zásyp než je původní zemina uchazeč žádá o doplnění výkazu výměr o tento vhodný materiál, který bude použit v případě nevhodné zeminy.

Odpověď na dotaz č. 6:

Ve V-V je uvedeno :

Množství štěrkopísku pro obsyp potrubí je uvažováno v délce 3705m , šíři 0,6m a tl.vrstvy 30cm $3705 \times 0,6 \times 0,30 = 666,90 \text{ m}^3$

27	271	451573111	Lože výkopu ze štěrkopísku	m3	666,900
----	-----	-----------	----------------------------	----	---------

Pro zásyp bude použit výkopek.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Znění dotazu č. 7:

Dotaz č. 7:

Ve výkazu výměr chybí větší množství elektrotvarovek (lomevé nákrůžky s přírubami, spojky, redukce,). Prosíme o doplnění do výkazu výměr, popřípadě odpověď zadavatele proč tyto tvarovky chybějí?

Odpověď na dotaz č. 7:

Elektrotvarovky a ostatní tvarovky si řeší každý odborný dodavatel sám a cenu zahrne do ceny potrubí.

Dodatečná informace zadavatele č: 4 bez předchozí žádosti

Zadavatel provedl úpravu výkazu výměr objektu „Vedlejší a doplňkové náklady“, kdy přidal položku pořadové č. 2.2. Kanalizační řád, a dále provedl úpravu u položky 3.1. Pojištění dodavatele a pojištění díla, kterou zaměnil za Publicitu projektu.

Opravený výkaz výměr část „Vedlejší a doplňkové náklady“ je přílohou těchto dodatečných informací.

Zbýlé objekty (a záložky) zůstávají beze změny.

Dodatečná informace zadavatele č: 5

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následovně:

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **10. 9. 2014 v 10:00 hod.**

Místo podání nabídek

Místo podání nabídek je na kontaktní adrese zástupce zadavatele:

Allowance s.r.o., Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4

Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **10. 9. 2014 v 10:00 hod.** na kontaktní adrese zástupce zadavatele (Allowance s.r.o., Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4)

Tuto změnu zadavatel zároveň odesílá do Věstníku veřejných zakázek.

Příloha:

- Kanalizace a ČOV Petrovice_2Etapa_V-V_DZS_dodatek2.xls

V Petrovicích dne 27. 8. 2014

Allowance s.r.o.
Korunní 810/104, 101
Praha - Vinohrady
IČ 26140136

vz. Ing. Jindřiška Moudrá
Allowance s.r.o.
Obec Petrovice
Zdeněk Kutina, starosta obce



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu