

Dodatečné informace č. 9 k zadávacímu řízení

Městská část Praha – Kolovraty

Se sídlem Mírová 364, 10300 Praha 10 – Kolovraty

IČO: 002403466

Zastoupená: Jomášem Zejfartem, M.A. starostou

Kontaktní osoba za zadavatele:

Mgr. Ivana Vrbová

tel.: 608 736 526

e-mail: ivana.vrbova@centrum.cz

(dále jen „Zadavatel“)

Výše uvedený zadavatel v souladu se zadávací dokumentací na základě dotazu poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce s názvem: „**Kolovraty – dostupné bydlení – znovuopětovné vyhlášení**“ zadávané jako veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz:

Po prozkoumání dokumentace si dovoluujeme konstatovat, že v dokumentaci není ani zmínka o řešení ochrany stavby před účinky bludných proudů. V podkladech není STZ, a není nikde patrný stupeň ochranných opatření stanovený pro navrhovanou stavbu. Domníváme se, že není úplně dobře zpracován základní korozní průzkum v rámci IGP. Z výsledků není možné vyčíst, co má se stavbou z hlediska dané problematiky dělat. Pokud by položka měla mít smysl, je třeba nejprve provést standardní korozní průzkum dle TP 124 MD ČR nebo i ČSN 03 83xx, stanovit dle ČSN EN 50162 s návazností na TP 124 stupeň ochranných opatření pro stavbu jako celek, poté je třeba definovat systém ochranných opatření pro stavbu – tedy s dopadem do rozpočtové části stavebních prací – betony, krytí, provaření výztuže, uzemnění, potrubí do stavba atd. a pak teprve můžeme diskutovat o měření vlivu bludných proudů, pokud se tato položka touto problematikou vůbec má zabývat. Stavba se nachází cca 300 m od frekventované elektrizované trati SŽ a nepochybně péče o problematiku je věcná. V tuto chvíli ale bohužel není možné tuto položku nacenit.“

Odpověď:

Problematika bludných proudů nebyla v PD řešena a není tudíž součástí VV.

V Praze dne 27. ledna 2026

Mgr. Ivana Vrbová