

Vysvětlení č.5 Zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ

Název programu: NPŽP 3/2025 - 1.3.D.b

Název projektu: Tetín - Rozšíření a intenzifikace ČOV

Číslo projektu: 1250300007

Název zakázky: Tetín - Rozšíření a intenzifikace ČOV

Předmět zakázky: Stavební práce

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2026-013663

Tato zakázka je realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zakázka je realizována v podlimitním režimu na stavební práce v Užším řízení dle § 58.

U této zakázky je předpokládáno spolufinancování z rozpočtu Ministerstva životního prostředí (v rámci Národního programu životní prostředí <https://www.narodniprogramzp.cz>)

1) Identifikace zadavatele

Název zadavatele: Obec Tetín

IČ zadavatele: 00233889

Sídlo zadavatele: Obec Tetín, Na Knížecí 2, 26601 Tetín

Statutární zástupce zadavatele: Ing. Martin Hrdlička, starosta obce

Profil Zadavatele: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/16883e90-68f5-4849-ab12-e04498d80cec>

Adresa pro elektronické podání: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/16883e90-68f5-4849-ab12-e04498d80cec>

Kontaktní osoba zadavatele: Martin Lapeš, TNT Consulting s. r. o.

Osoba zmocněná k výkonu zadavatelských činností:

TNT Consulting s. r. o.
Kpt. Stránského 978/13
198 00 Praha 14 – Černý Most
IČO: 255 28 114, DIČ: CZ25528114

Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele) pro poskytování informací:tel: 776 637 077, e-mail: lapes@tntconsulting.cz

Zadavatel obdržel následující dotazy:

Dotaz č.1 z 12.8.2026 obdrženy prostřednictvím e-mailu:

Dobrý den,

obracíme se na Vás s dotazy k zadávací dokumentaci na výše uvedenou akci:

K položce č.449 dodatečné vlepování výztuže bych potřeboval vědět kolik ks trnů (jak dlouhé) a jak hluboké budou vrtu pro výztuž.

Děkuji.

S pozdravem

Odpověď Zadavatele:

Z popisu položky č. 449 je patrná hloubka vrtu 15cm a celkový počet vrtů s vlepováním výztuže $3 \times 28 = 84$ ks.

Vlastní trny jsou pak již součástí položky č. 444.

449	SP	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru Plný popis: Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm	m	12,600
			Výkaz výměr: nabetonování cela propustku - trny; 0,15*3*28		12,600
444	SP	321361101	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 216 D do 12 mm Plný popis: Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustníků ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 216 (E)	t	0,055
			Výkaz výměr: trny; 0,395*3*28*(0,15+0,15)*0,001		0,010
			třminky; 0,395*2,30*28*0,001		0,025
			0,617*2*4*3,90*0,001		0,019

Datum: 14.8.2026

Ing. Martin Hrdlička, starosta obce