

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Kudělka s.r.o.

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kunín 104

742 53 Kunín

Vaše žádost ze dne, značka:
11.02.2020Naše značka:
058200016
(FM27/Š16/20)Vyřizuje:
Ing. Jan Šebelíkdne:
13.02.2020**Věc: Stavební úpravy objektu Životice u Nového Jičína č.p. 2****Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Životice u Nového Jičína č.p. 2

Stavebník: Obec Životice u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína č.p. 128, 742 72 Mořkov

Projektant: dtto adresát

Č. zakázky:

Datum: 2/2020

Předmětem předložené dokumentace je přestavba bývalého rodinného domu na obecní úřad. Stavba je přízemní, s obytným podkrovím a suterénem pod částí půdorysu. Kanceláře úřadu budou v přízemí a v podkroví, suterén je využit pro skladování. Stavba není vybavena výtahem. Parkovací plochy jsou stávající.

Stavba má tři vstupy - hlavní, vstup z parkoviště a boční. Všechny vstupy jsou po venkovních schodech, vstup od parkoviště je také po bezbariérové rampě, délky 5 m, šířky 1,5 m, se spádem 6%. Rampa má obojstranné zábradlí, resp. madlo, plocha před vstupem má velikost 2,34 x 1,8 m, vstupní dveře šířky 1660 mm /hl. křídlo š. 1000mm/ se otevírají směrem ven. Pro návštěvníky je v přízemí zřízena jedna kabina WC, přímo přístupná z chodby. Kabina je řešena jako bezbariérová, má velikost 1800x2600 mm, dveře šířky 900 mm se otevírají směrem ven. Všechna vnější a vnitřní chodiště mají madla po obou stranách, výšky schodišťových stupňů u vnějších schodišť jsou nižší, než 160 mm, schodiště do podkroví má stupně vysoké 184 mm. V kancelářích přízemí bude možno vyřizovat veškeré záležitosti, bez nutné návštěvy podkroví.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností. Výška schodišťových stupňů na schodišti do podkroví a rozměr rovné plochy před vstupem vyplývají z místních podmínek.

Závěr: Předložená projektová dokumentace vyhovuje vyhl. č. 398/2009 Sb. **Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy.**

Proti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek.

S pozdravem

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBORNÝ KONZULTANT

Ing. Jan Šebelík, odborný konzultant

Adr. střediska: Kolaříkova 2185, 738 02 Frýdek-Místek

☎ 04 991 634, jan.sebelik@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR