

Praha: 18.8. 2017

Číslo jednací: 074236/2017/KUSK

Spisová značka: SZ_074236/2017/KUSK/6

Vyřizuje: Ing. Pavel Visinger l. 651

Značka: OŽP/Vi

PROVOD – inženýrská

společnost, s.r.o.

V Podhájí 226/28

400 01 Ústí nad Labem

**Rozhodnutí o povolení změny (zkapacitnění) vodního díla ČOV Čelákovice
(strojně technologické úpravy biologického stupně a zahuštění kalu)**

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušný správní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písm. x) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění (dále jen správní řád)

I. v y d á v á p o v o l e n í

**Městu Čelákovice se sídlem náměstí 5. května,
250 88 Čelákovice, IČ 00240117**

[účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu]

ke změně dokončené stavby vodního díla,

podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a podle ust § 115 odst. 1 stavebního zákona,

a to k provedení strojně technologických úprav biologického stupně a zahuštění kalu na ČOV Čelákovice na pozemcích p.č. 3842/11 a 3842/15 v k.ú. Čelákovice (ČHP 1-04-07-0650, vodní útvar HSL_1680 – Labe od toku Mrlina po tok Jizera, souřadnice X, Y

v souřadnicovém systému S-JTSK - X : 1037022, Y : 719252). Součástí povoleného zkapacitnění ČOV na 17 100 EO jsou tyto strojně technologické úpravy :

- v čerpací stanici surových vod osazení dvojice nových výkonnějších ponorných kalových čerpadel (2 komplety + 1 suchá rezerva), včetně instalace dvou indukčních průtokoměrů,
- v aerační lince ve všech 3 aktivačních nádržích osazení nového provzdušňovacího systému s jemnobublinovými provzdušňovacími elementy, osazení nových výkonnějších dmychadel v sestavě 3 + 1, instalace dvou nových potrubí pro přívod vzduchu pro aktivační nádrže II. a III.,
- v čerpací stanici vratného kalu osazení dvojice nových výkonnějších ponorných čerpadel vratného kalu (2 komplety + 1 suchá rezerva),
- zavedení strojního zahuštění přebytečného kalu – instalace nového pásového zahušťovače kalu, včetně vybudování stanice pro přípravu a dávkování flokulantu.

II.

u k l á d á

podle § 115 odst.2 stavebního zákona

po dokončení výše povolené změny stavby vodního díla ČOV Čelákovice

provedení zkušebního provozu zkapacitněné ČOV Čelákovice

v délce 12 měsíců.

Povolání ke změně dokončené stavby (zkapacitnění) vodního díla a uložení provedení zkušebního provozu se vydává za následujících podmínek :

- 1) Změna stavby (zkapacitnění) vodního díla bude realizována v termínu do 31.12. 2018, a to v souladu s vodoprávním úřadem ověřenou projektovou dokumentací „ČOV Čelákovice – strojně technologické úpravy biologického stupně a zahuštění kalu“ zpracovanou společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. v květnu 2017.
- 2) Krajskému úřadu Středočeského kraje bude jako příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavebních respektive montážních prací písemně oznámen termín zahájení prací na akci zkapacitnění ČOV Čelákovice, budou mu sděleny identifikační údaje oprávněné firmy, která bude tuto stavbu provádět a identifikační údaje oprávněné osoby, která bude zabezpečovat odborné vedení předmětné stavby.
- 3) Bude dodržována technická podmínka provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší platná od 1.1. 2014 v souladu s ust. bodu 1.5. v části II přílohy č. 8 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší : „za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto látek, např. provedením odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování

emisí, zakrytováním jímek a dopravníků, uzavřením objektů, pravidelným odstraňováním usazenin organického původu ze zařízení pro předčistění odpadních vod, dodržování technologické kázně“.

- 4) Zkušební provoz zkapacitněné ČOV Čelákovice bude zahájen až na základě hlavní kontrolní prohlídky dokončené stavby vodního díla. Datum konání této hlavní kontrolní prohlídky stavebník krajskému úřadu navrhne s alespoň 14 denním předstihem.
- 5) Před zahájením zkušebního provozu, tj. k hlavní kontrolní prohlídce zkapacitněné ČOV Čelákovice, stavebník předloží :
 - doklady o množství odpadů vzniklých v průběhu realizace akce včetně dokladů jejich předání oprávněné osobě dle zákona o odpadech,
 - dokumentaci skutečného provedení změny stavby,
 - stavební deník,
 - doklady o provedených revizích a zkouškách funkčnosti nově instalovaných zařízení,
 - návrh provozního řádu zkapacitněné ČOV pro zkušební provoz.
- 6) Stavbu zkapacitněné ČOV Čelákovice lze po ukončení zkušebního provozu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. O vydání kolaudačního souhlasu stavebník požádá zároveň s návrhem na provedení závěrečné prohlídky stavby. Datum konání závěrečné kontrolní prohlídky stavebník krajskému úřadu navrhne alespoň se 14 denním předstihem.
- 7) K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží vyhodnocení zkušebního provozu, návrh provozního řádu zkapacitněné ČOV Čelákovice pro trvalý provoz, povolení orgánu ochrany ovzduší k provozu zkapacitněného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.

O d ů v o d n ě n í

Podáním ze dne 12.6. 2017 požádalo Město Čelákovice, zastupované společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., o vydání povolení ke změně stavby dokončeného vodního díla ČOV Čelákovice dle § 15 odst. 1 vodního zákona.

Žadatel předložil společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. v květnu 2017 zpracovanou projektovou dokumentaci „ČOV Čelákovice – strojně technologické úpravy biologického stupně a zahuštění kalu“, vyjádření Města Čelákovice, a provozovatele ČOV Čelákovice, souhlasné stanovisko správce povodí (Povodí Labe, státního podniku).

Předložená projektová dokumentace řeší zvýšení kapacity stávající ČOV Čelákovice na 17 100 ekvivalentních obyvatel dle $CHSK_{Cr}$. Součástí navrhovaných, zejména technologických, úprav je zkapacitnění vstupní čerpací stanice (osazení indukčního průtokoměru na výtlak do biologického stupně, výměna čerpadel a jejich doplnění o frekvenční měniče), zkapacitnění biologické linky (osazení nového jemnobublinového aeračního systému ve všech třech oběhových nádržích, osazení čtyř nových výkonnějších dmychadel), úprava čerpání vratného kalu (osazení dvou nových výkonnějších ponorných kalových čerpadel + jedna suchá rezerva), změna způsobu zahušťování přebytečného kalu (instalace pásového zahušťovače kalu, instalace stanice na přípravu a dávkování flokulantu).

Požadované povolení změny stavby (zkapacitnění) stávající ČOV nebylo možné projednat ani vydat bez předložení chybějícího závazného stanoviska orgánu ochrany ovzduší. Proto byl stavebník dopisem ze dne 14.6. 2017 vyzván k doplnění tohoto stanoviska a předmětné vodoprávní řízení bylo usnesením krajského úřadu ze dne 14.6. 2017 přerušeno na dobu do 30.9. 2017.

Chybějící závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší bylo krajským úřadem vydáno dne 25.7. 2017 pod č.j. 081772/2017/KUSK. Krajský vodoprávní úřad po obdržení tohoto stanoviska, dopisem ze dne 31.7. 2017, uvědomil ostatní účastníky řízení a dotčené orgány o zahájení vodoprávního řízení ve věci vydání povolení ke změně stavby vodního díla ČOV Čelákovice (změně spočívající ve zkapacitnění ČOV realizací technologických úprav biologického stupně a zahuštění kalu), zároveň jim sdělil, že nebude konáno ústní jednání a určil jim (v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona) lhůtu 15 dnů, ve které mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky k vydání povolení na zkapacitnění ČOV Čelákovice.

V průběhu řízení nebyly ze strany účastníků řízení ani ze strany dotčených orgánů uplatněny žádné námitky proti povolení předmětné změny stavby. Krajský úřad proto dne 18.8. 2017, na základě předložených dokladů a po zaplacení správního poplatku, rozhodl o žádosti Města Čelákovice tak, jak je uvedeno ve výroku.

Správní poplatek za povolení změny dokončené stavby byl stanoven jako polovina částky podle položky 18 bodu 1. písmene h) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. ve výši 1500,- Kč a zaplacen byl dne 8.8. 2017.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů :

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání

jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1) správního řádu odkladný účinek.

Rozdělovník :

Účastníci řízení na dodejku :

žadatel (adresát)

Dále obdrží

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ÚP Praha východ

HZS Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav

ČIŽP, OI Praha, Oddělení ochrany vod, Wolkerova 11/40, 160 00 Praha 6

MěÚ Brandýs n/L-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, Orebitská 477/18,

130 00 Praha 3

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Na vědomí :

Město Čelákovice, nám. 5. května , 250 88 Čelákovice

1.SčV, a.s. Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10

"otisk úředního razítka"

Ing. Pavel Visinger
odborný referent
oprávněná úřední osoba



Doručenka datové zprávy

Věc: rozhodnutí o povolení změny ČOV Čelákovice
ID zprávy: 496814311
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 21. 8. 2017 v 15:47:38

Odesílatel: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 15000 Praha 5, CZ
ID schránky: keebyyf
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 40001 Ústí nad Labem, CZ
ID schránky: 5qjvgsu
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: 074236/2017/KUSK
Naše spisová zn.: SZ_074236/2017/KUSK/6
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ano

Události zprávy:

21. 8. 2017 v 14:43:36 EV0: Datová zpráva byla podána.
21. 8. 2017 v 14:43:37 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
21. 8. 2017 v 15:47:38 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 615500138368130942027



Datum vystavení: 22. 8. 2017
Konverze nejpozději: 21. 9. 2017

Konvertovaný dokument: kompletní datová zpráva
ID zprávy: 496814311
Věc: rozhodnutí o povolení změny ČOV Čelákovice
Datum a čas doručení: 21. 8. 2017 v 15:47:38

Odesílatel: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 15000 Praha 5, CZ
ID schránky: keebyf
Typ schránky: OVM
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 40001 Ústí nad Labem, CZ
ID schránky: 5qjvgsu
Typ schránky: PO
