

Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

VYSVĚLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název zadavatele: Obec Povrly
IČO: 00266931
Sídlo: Mírová 165/7, 403 32 Povrly
Statutární zástupce: Dalibor Pavlát, starosta obce
e-mail: starosta@povrly.cz; tel. č.: +420 724 180 414

Smluvní zástupce zadavatele: PGM Consulting s.r.o.
Osoba oprávněná jednat: Ing. Petr Landa, jednatel
Kontaktní osoba: Tereza Kubáková, administrátor VZ
e-mail: tereza.kubakova@pgmc.cz
tel. č: +420 723 576 215

Název zakázky:
„Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Dráček, Povrly“

V Ústí nad Labem dne 10. 6. 2025

Zadavatel tímto poskytuje odpověď na Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, kterou obdržel dne 6. 6. 2025 prostřednictvím elektronického nástroje, na kterém je provozován profil zadavatele.

Úplné znění dotazu:

DObrý den

Posíláme dotaz do zadávacího řízení na MŠ Dráček v Povrlech:

1. Dotaz na střešní krytinu

Ve VV chybí – úžlabí, nároží, komínové oplechování, lemování, hřeben, větrací pás, okapnička k fólii, ...

Dále navrženo krytina z Al plechu (drahá) ale klempířina z Ti-Zn. – Což je nestandardní. AL plech na krytinu je možný, ikdyž je dražší, ale z Ti-Zn nám klempíři odmítají dělat realizace, neb praská v detailech ohybech a jsou četné reklamace.

Možno prosím variantně nacenit krytinu Rombo na hlavní střeše (lakovaný pozink) a na střechách se sklonem 14 st. Falcovku z PZ plech lakovaného?

2. Dotaz na statiku:

Přístavba m.č.206 učebna – je zde detail odskoku obvodového zdiva YTONG tl. 300 mm mezi INPa 2NP. Linie obvodového zdiva mezi 1. a 2. patrem je odskočená ven o 30cm. Je tam jakýsi zub. Druhé patro je vystrčeno ven přes obrys prvního patra o 30cm.

Mohu poprosit detail styku stropu nad INP a obvodové zdi? Řešil tento detail statik?

Proč není vnější líc obvodového zdiva v INP a ve 2.NP identický? Jaký je důvod?

Děkujeme. Jsme s pozdravem.

Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

Odpověď zadavatele:

K výše uvedenému dotazu zadavatel poskytuje následující odpověď:

Dotaz 1.

Jednotlivé střešní prvky (úžlabí, hřeben, lemování komína a podobně) oceňte v rámci položky na střešní krytinu a promítněte do jednotkové ceny. Lze ocenit jakýkoliv střešní systém jehož materiálem je Al plech. Nevidíme problém, aby okapní systém zůstal v materiálu titanžinek.

Dotaz 2.

Detail styku stropu nad 1NP a obvodové zdi není relevantní pro ocenění stavby.

Proč není vnější líc obvodového zdiva v 1NP a ve 2.NP identický - není relevantní pro ocenění stavby.

Dále zadavatel uvádí, že ve dnech 9. 6. 2025 a 10. 6. 2025 obdržel dotazy, které nebyly doručeny včasné ve lhůtě uvedené v zadávacích podmínkách, resp. ve lhůtě vyplývající z pravidel poskytovatele dotace pro oblast zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Na tyto dotazy nebude poskytnuta odpověď zadavatele.

Lhůta pro podání nabídek se s ohledem na povahu odpovědí neprodlužuje.

S pozdravem a přáním hezkého dne

v zastoupení zadavatele
Ing. Tereza Kubáková, administrátor VZ
PGM Consulting s.r.o.