

Obec Ruda nad Moravou
9.května 40
789 63 Ruda nad Moravou
IČ: 00303313
(dále jen „zadavatel“)

Název veřejné zakázky: Výstavba chatků na koupališti po povodni v Rudě nad Moravou
Zahájení zadávacího řízení: 16. února 2026

V Šumperku dne: viz el. podpis

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Výstavba chatků na koupališti po povodni v Rudě nad Moravou“, zveřejněné na profilu zadavatele dne 16. února 2026.

1) Vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazů dodavatele

Dobrý den, Prosíme o upřesnění:

- 1) Prosíme o doplnění přesné skladby stěnových panelů na: - obvodové panely – mezi chatková stěna - příčky-nosné, nenosné
- 2) stěny přisazené budovy bez označení místnosti mají být součástí dodávky obvodových panelů? 2 a) pokud ano prosím o skladbu této stěny
- 3) prosím o skladbu stěn a mezistěny terasy
- 4) prosíme o doplnění půdorysu krovu-střechy
- 5) ve výkazu výměr je popsána střecha z příhradových vazníků-pokud je to tak, prosím o správný řez-v přiloženém řezu nejsou vazníky a proto není jasná správná výška příček ani řešení podhledu terasy (rovný nebo šikmý?) Děkuji

k dotazu č. 1a - skladba obvodové stěny z vnitřní strany obvodové stěny: sádrovláknitá deska tl. 15 mm, dřevěný hranol 60x40 mm, folie-parozábrana, tepelná izolace minerální plst tl. 40 mm, hranol 60x120 mm, izolace z minerální plsti akustik tl. 120 mm, sádrovláknitá deska tl. 15 mm, (přímo na stavbě bude aplikován zateplovací systém tl. 60 mm), není součástí dodávky dřevěného stavebního dílce

k dotazu č. 1b - skladba mezichatkové stěny je shodná jako skladba obvodové stěny

k dotazu č. 1c - skladba vnitřní příčky – sádrovláknitá deska tl. 15 mm, dřevěný hranol 50x50 mm, tepelná izolace minerální plstí tl. 40 mm, sádrovláknitá deska tl. 15 mm, vnitřní příčky jsou nenosné

k dotazu č. 2 - stěny přisazené budovy nejsou součástí dodávky obvodových panelů, součástí dodávky stěnových a příčkových stavebních dílů jsou zeleně vyznačené konstrukce v půdorysu 1.N.P., viz příloha k dotazům

k dotazu č. 3 - mezistěna terasy – sádrovláknitá deska tl. 15 mm, dřevěný hranol 60x120 mm, dřevěný hranol 60x120 mm, sádrovláknitá deska tl. 15 mm - není součástí dodávky stavebních dílců, montáž bude prováděna přímo na stavbě

k dotazu č. 4 - Pro určení nabídkové ceny je k dispozici pouze výkresová část původní PD, součástí veřejné zakázky je i vypracování výrobní a dílenské dokumentace včetně statického posouzení

k dotazu č. 5 - Konstrukce střechy je navržena z dřevěných příhradových vazníků, ze základního půdorysu a svislého řezu je každá firma zabývající se výrobou, dodávkou a montáží dřevěných příhradových vazníků toto ocenit, včetně statického posouzení.

2) Změna termínu pro podání nabídek:

Zadavatel s ohledem na výše uvedenou změnu prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Původní termín pro podání nabídek: 4. března 2026 do 10:00 hod.

Nový termín pro podání nabídek: 6. března 2026 do 10:00 hod.

Přílohy:

1) Půdorys 1.N.P. – rekreační chatka

Děkuji Vám za akceptaci těchto změn a zůstávám s pozdravem,

Tereza

Nikodýmová

Schreiberová

Digitálně podepsal Tereza
Nikodýmová Schreiberová
Datum: 2026.02.26
14:09:14 +01'00'

.....
Ing. Tereza Nikodýmová Schreiberová, MBA
zástupce zadavatele,
jednající na základě plné moci