

#### POZNÁMKY:

- Cu potrubí bude vedeno do objektu skrz obvodový plášť za TČ do vnitřní jednotky umístěné v 1.NP. Toto potrubí bude opatřené tepelnou izolací a v exteriéru páskou osolnou proti UV záření
- venkovní jednotka bude umístěná na konstrukci min. 300 mm nad úrovní terénu a bude zajištěn odvod kondenzátu tak, aby nedocházelo k tvorbě ledu pod jednotkou
- požární prostupy potrubí přes požárně dělící konstrukce budou opatřeny protipožární manžetou
- expanzní nádoba a pojistný ventil budou součástí vnitřní jednotky TČ, externí expanzní nádoba bude doplněna na základě prováděcí dokumentace
- TČ bude uvedeno do provozu dle požadavků od výrobce a provede to odborná firma, která je proškolená výrobcem


- TČ – TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH–VODA 8 kW
- VJ – VNITŘNÍ JEDNOTKA TČ
- Č – OBĚHOVÉ ČERPADLO, BUDE URČENO NA ZÁKLADĚ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE
- EN – EXPANZNÍ NÁDOBA, DIMENZE BUDE URČENA NA ZÁKLADĚ DALŠÍHO STUPNĚ PD
- AN – AKUMULAČNÍ NÁDOBA 181l VČ. IZOLACE
- TV – ZÁSOBNÍK TV 299l VČ. IZOLACE
- NT – NÁVRHOVÁ TEPLOTA

LEGENDA MÍSTNOSTI 1NP DĚTSKÉ SKUPINY			
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	TEP. ZTRÁTA (W)
SPOLEČNÉ PROSTORY			
1.01	VSTUPNÍ CHODBA	24,90	810
1.02	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,56	nevytápěno
1.03	ŠATNA PERSONÁL	8,34	310
1.04	WC PERSONÁL S PŘEDSÍNKOU	2,48	250
1.05	PŘÍPRAVA JIDLA	10,93	100
DĚTSKÁ SKUPINA 1 – 12 DĚTÍ			
1.06	ŠATNA	8,25	260
1.07	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ – DĚTI	8,04	480
1.08	HERNA, DENNÍ MÍSTNOST	51,33	2500
DĚTSKÁ SKUPINA 2 – 12 DĚTÍ			
1.09	ŠATNA	7,66	270
1.10	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ – DĚTI	7,94	460
1.11	HERNA, DENNÍ MÍSTNOST	51,68	2510
1.12	TERASA	46,92	nevytápěno
UŽITNÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ 1NP		234,03	

#### LEGENDA:

- PLOCHA PODLAHOVÉHO TOPENÍ
- PŘÍVODNÍ VODA
- VRATNÁ VODA
- ZÁSOBNÍK TV S IZOLACÍ
- AKUMULAČNÍ NÁDOBA 181 L S IZOLACÍ
- OBĚHOVÉ ČERPADLO
- CU POTRUBÍ
- ČIDLO TEPLoty

Obec: Braňany [567060]  
Okres: Most  
Katastrální území: Braňany [609005]  
Parcelní číslo: st. p. č. 78



04			
03			
02			
01			
změna	popis vydání, změny	vypracoval	datum

Tato dokumentace je zpracována pro získání stavebního povolení a neslouží jako prováděcí dokumentace.

Generální projektant stavby : IPOKa, s.r.o., Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice IČO: 078 37 071 tel: +420 777 892 204 email: info@ipoka.cz			
ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU : Ing. Tomáš Loudín, U Stanice 661/2a, 162 00 Praha 6			
VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	
Tomáš Loudín	Tomáš Kostohryz	Martin Havlíček	
INVESTOR	Obec Braňany, Bílinská 76, 435 22 Braňany	ZAK. ČÍSLO	24/15
STAVBA	Novostavba dětské skupiny Braňany	STUPEŇ PD	DSP
OBJEKT	Objekt občanské vybavenosti na st. parc. č. 78	FORMÁT	420x297
ČÁST	Vytápění a ohřev TV	MĚŘÍTKO	1:100
OBSAH	Půdorys 1.NP	V.Č.	KOPIE
		D.1.4.2.2	